

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
сооружения артезианской скважины

« УТВЕРЖДАЮ»



Глава Акшинского муниципального
округа Забайкальского края

П.М. Капустин

« 21 » апреля 2025 года

Комиссией в составе главного специалиста отдела архитектуры, имущественных, земельных отношений, дорожного хозяйства и транспорта администрации Акшинского муниципального округа Забайкальского края Потехина И.А., главного специалиста отдела архитектуры, имущественных, земельных отношений, дорожного хозяйства и транспорта администрации Акшинского муниципального округа Забайкальского края Леоновой Е.В., главного специалиста Управления жилищно-коммунального хозяйства, экономики, сельского хозяйства и связи администрации Акшинского муниципального округа Забайкальского края Гурулёвой О.И. на основании распоряжения администрации Акшинского муниципального округа Забайкальского края от 09.04.2025 года № 140 « О проведении инвентаризации источников питьевого водоснабжения на территории Акшинского муниципального округа» проведено

Техническое обследование в отношении следующего объекта:

1. **Бесхозная** водозаборная скважина (сооружение артезианской скважины), расположенная по адресу: Забайкальский край, Акшинский район, село Такеча, ул. Новая

По результатам обследования выявлены следующие параметры:

Технические характеристики, фактические показатели водоснабжения

- 1.1. Год постройки – 1976;
 - 1.2. Глубина скважины - 50 метров;
 - 1.3. Площадь застройки – 26,6 кв.м.;
 - 1.4. Ёмкость на 5 куб.м. в удовлетворительном состоянии;
 - 1.5. Глубинный насос в работе;
 - 1.6. Износ%- более 50%.
2. По результатам технической инвентаризации получены следующие сведения:
 - 2.1. Водозаборная скважина нуждается в проведении ремонта по причине износа более 50%;

3. Оценка технического состояния в момент проведения обследования:
 - Оборудование работает, но бывают незначительные перебои.
4. Заключение о техническом состоянии водозаборной скважины:
 - Скважина находится в рабочем состоянии, состояние удовлетворительное.
5. Рекомендации и предложения по эксплуатации обследованного объекта недвижимости:
 - Администрации Акшинского муниципального округа Забайкальского края оформить в муниципальную собственность водозаборную скважину.

главный специалист



И.А. Потехин

главный специалист



Е.В. Леонова

главный специалист



О.И. Гурулёва