

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»  
672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленинградская, 70.  
Испытательная лаборатория филиала Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в  
Балейском районе»  
673450, Забайкальский край, г. Балей, ул. Красноармейская, 64  
Телефон, факс. (30232)5-20-95, 5-15-86e-mail: [cge\\_bl@mail.ru](mailto:cge_bl@mail.ru)  
ОКПО 74425137, ОГРН 1057536032069, ИНН/КПП 7536058990/753601001

Номер записи в реестре аккредитованных  
лиц: РОСС RU.0001.514016  
Дата внесения: 23.10.2015



УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛ  
Бокова И.И.

### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 0804 от 11.04.2022

**Наименование образца (пробы):** вода питьевая не централизованного водоснабжения  
**Наименование и адрес заказчика (юридический и фактический адрес):**  
Администрация с/п «Нижнегирюнинское», 673450, Забайкальский край, Балейский район,  
с. Нижнее Гирюнино, ул. Береговая, 2.  
**Дата отбора образца (пробы):** 04.04.2022  
**Дата получения образца (пробы):** 04.04.2022  
**Цель отбора:** производственный контроль  
**Основание для отбора:** Договор № 35-22 от 25.03.2022  
**Место отбора образца (пробы), ведомственная принадлежность:** арт. скважина № 84-  
М-41, Забайкальский край, Балейский район, с. Нижнее Гирюнино  
**Код образца (пробы):** Б.0804.01/02.ПК.ВП  
**Количество/объем для испытаний:** 2,5 л.  
**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»  
**НД на объем лабораторных исследований:** СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-  
эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских  
поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению,  
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных,  
общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических  
(профилактических) мероприятий»  
**Дополнительные сведения:-**  
**Наименование и краткое описание приложения (при наличии):-**

ИЛ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком. Протокол характеризует исключительно испытанный образец и не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Балейском районе"

Ф РИ 02-14.2-01-2021



**Результаты испытаний**

Место осуществления лабораторной деятельности: 673450, Забайкальский край, г. Балей, ул. Красноармейская, 64  
Тел., e-mail:(30232)5-20-95, 5-15-86; cge\_bl@mail.ru

**Группа исследований: группа санитарно-гигиенических исследований**

Дата поступления пробы: 04.04.2022

Дата окончания исследования: 06.04.2022

| № п/п | Определяемые показатели     | Результаты исследований | Единицы измерения    | НД на методы исследований |
|-------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1     | Цветность                   | 1,58±0,47               | градусы              | ГОСТ 31868-2012           |
| 2     | Мутность                    | Менее 0,58              | мг/дм <sup>3</sup>   | ГОСТ 57164-2016           |
| 3     | pH                          | 7,4±0,2                 | ед.pH                | ПНД Ф 14.1.2:3:4.121-97   |
| 4     | Окисляемость перманганатная | 3,4±0,3                 | мг О/дм <sup>3</sup> | ПНД Ф14.1:2:4.154-99      |
| 5     | Аммиак (по азоту)           | Менее 0,1               | мг/дм <sup>3</sup>   | ГОСТ 33045-2014           |
| 6     | Нитриты                     | 0,003±0,002             | мг/дм <sup>3</sup>   | ГОСТ 33045-2014           |
| 7     | Нитраты                     | 18,57±2,78              | мг/дм <sup>3</sup>   | ГОСТ 33045-2014           |
| 8     | Жёсткость                   | 3,0±0,5                 | <sup>0</sup> Ж       | ГОСТ 31954-2012           |
| 9     | Хлориды                     | Менее 10,0              | мг/дм <sup>3</sup>   | ГОСТ 4245-72              |
| 10    | Общес железоз               | Менее 0,1               | мг/дм <sup>3</sup>   | ГОСТ 4011-72              |
| 11    | Фториды                     | 0,100±0,015             | мг/дм <sup>3</sup>   | ГОСТ 4386-89              |
| 12    | Марганец                    | Менее 0,01              | мг/дм <sup>3</sup>   | ГОСТ 4974-2014            |
| 13    | Мышьяк                      | 0,005±0,001             | мг/дм <sup>3</sup>   | ГОСТ 4152-89              |
| 14    | Медь                        | 0,02±0,01               | мг/дм <sup>3</sup>   | ГОСТ 4388-72              |
| 15    | Сульфаты                    | 16,19±3,24              | мг/дм <sup>3</sup>   | ГОСТ 31940-2012           |
| 16    | Кадмий                      | Менее 0,0002            | мг/дм <sup>3</sup>   | МУ 31-03/04               |
| 17    | Свинец                      | Менее 0,0002            | мг/дм <sup>3</sup>   | МУ 31-03/04               |
| 18    | Цинк                        | Менее 0,0005            | мг/дм <sup>3</sup>   | МУ 31-03/04               |

**Группа исследований: группа микробиологических исследований**

Дата поступления пробы: 04.04.2022

Дата окончания исследования: 06.04.2022

| № п/п | Определяемые показатели                 | Результаты исследований                  | Единицы измерения   | НД на методы исследований |
|-------|---|--|---------------------|---------------------------|
| 1     | ОМЧ                                     | 9  | КОЕ/мл              | МУК 4.2.1018-01           |
| 2     | Общие (обобщенные) колиформные бактерии | Не обнаружено в 100 мл(см <sup>3</sup> ) | Число бактерий      | МУК 4.2.1018-01           |
| 3     | E.coli                                  | Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>      | КОЕ/см <sup>3</sup> | МУК 4.2.1884-04           |
| 4     | Энтерококки                             | Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup> )    | КОЕ/см <sup>3</sup> | МУК 4.2.1884-04           |

Должность специалиста и Ф.И.О.,  
ответственного за составление протокола:  
Помощник врача по общей гигиене



подпись

Горлова Л.С.

Конец протокола

ИЛ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком. Протокол характеризует исключительно испытанный образец и не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Балейском районе"

Ф РИ 02-14.2-01-2021