


Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»
672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленинградская, 70.
Испытательная лаборатория филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в
Балейском районе»
673450, Забайкальский край, г. Балей, ул. Красноармейская, 64
Телефон, факс. (30232)5-20-95, 5-15-86е-mail: cge_bl@mail.ru
ОКПО 74425137, ОГРН 1057536032069, ИНН/КПП 7536058990/753601001

Номер записи в реестре аккредитованных
лиц: РОСС RU.0001.514016
Дата внесения: 23.10.2015



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
Бокова И.И.

« 07 » 10 20 22

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1992 от 07.10.2022

Наименование образца (пробы): вода питьевая централизованного водоснабжения
Наименование и адрес заказчика (юридический и фактический адрес): Администрация с/п «Нижнегирюнино», 673450, Забайкальский край, Балейский район, с. Нижнее Гирюнино, ул. Береговая, 2.
Дата отбора образца (пробы): 03.10.2022
Дата получения образца (пробы): 03.10.2022
Цель отбора: производственный контроль
Основание для отбора: Договор № 35-22 от 25.03.2022
Место отбора образца (пробы), ведомственная принадлежность: артезианская скважина № 4738, Забайкальский край, Балейский район, н/п. Рудник Жетково, ул. Лесная, 8.
Код образца (пробы): Б.1992.01/02.ПК.ВП
Количество/объем для испытаний: 1,5 л.
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
НД на объем лабораторных исследований: СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»
Дополнительные сведения:-
Наименование и краткое описание приложения (при наличии):-

ИЛ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком. Протокол характеризует исключительно испытанный образец и не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Балейском районе"
Ф РИ 02-14.2-01-2021

Результаты испытаний

Место осуществления лабораторной деятельности: 673450, Забайкальский край, г. Балей, ул. Красноармейская, 64
Тел., e-mail:(30232)5-20-95, 5-15-86; cge_bl@mail.ru

Группа исследований: группа санитарно-гигиенических исследований

Дата поступления пробы: 03.10.2022

Дата окончания исследования: 04.10.2022

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|-------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1 | Цветность | 1,73±0,52 | градусы | ГОСТ 31868-2012 |
| 2 | Мутность | Менее 0,58 | мг/дм ³ | ГОСТ 57164-2016 |
| 3 | рН | 7,0±0,2 | ед.рН | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |
| 4 | Окисляемость перманганатная | 1,88±0,38 | мг О/дм ³ | ПНД Ф14.1:2:4.154-99 |
| 5 | Аммиак (по азоту) | 0,30±0,06 | мг/дм ³ | ГОСТ 33045-2014 |
| 6 | Нитриты | 0,004±0,002 | мг/дм ³ | ГОСТ 33045-2014 |
| 7 | Нитраты | 12,81±1,92 | мг/дм ³ | ГОСТ 33045-2014 |
| 8 | Жёсткость | 4,4±0,7 | °Ж | ГОСТ 31954-2012 |

Группа исследований: группа микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 03.10.2022

Дата окончания исследования: 05.10.2022

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|-------|---|--|---------------------|---------------------------|
| 1 | ОМЧ | 7 | КОЕ мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Общие (обобщенные) колиформные бактерии | Не обнаружено в 100 мл(см ³) | Число бактерий | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | E.coli | Не обнаружено в 100 см ³ | КОЕ/см ³ | МУК 4.2.1884-04 |
| 4 | Энтерококки | Не обнаружено в 100 см ³ | КОЕ/см ³ | МУК 4.2.1884-04 |

Должность специалиста и Ф.И.О.,
ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене



Горлова Л.С.

подпись

Конец протокола

ИЛ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком. Протокол характеризует исключительно испытанный образец и не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Балейском районе"

Ф РИ 02-14.2-01-2021