


Утверждаю :  Е.В.Ушаков

Глава Балейского муниципального округа

Акт технического обследования объекта № 23

г.Балей

« 20 » сентября 2025г

Комиссией в составе:

Председатель : Семибратов В.А. – первый заместитель главы Балейского муниципального округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, связи и дорожной деятельности, строительства, архитектуры и благоустройства

Члены:

1. Орёл Л.В.- главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, связи и дорожной деятельности
2. Квятков В.В – глава Балейской городской администрации
3. Короткий А.А.- ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, связи и дорожной деятельности , связи и дорожной деятельности
4. Наглий Н.А.- консультант отдела имущественных и земельных отношений
5. Представитель ресурсоснабжающей организации: Соснин Р.В.- руководитель ООО «ДВ Сервис»
6. Представитель министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края (по согласованию)
7. Представитель Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края (по согласованию).

Проведен осмотр технического состояния объекта:

водокачки , расположенной по адресу: Забайкальский край,

Балейский район, с.Нижний Ильдикан ,ул.Молодежная 7а

Здание водокачки 1989г постройки (деревянный сруб) ,площадь 20,2 м2 находится в удовлетворительном состоянии. Оборудование-насос ЭЦВ 6-10-120 1 шт в рабочем состоянии.


Заключение : водоканка и оборудование технически исправны ,возможна дальнейшая эксплуатация.

Рекомендуемые мероприятия:

Подписи:

Председатель комиссии :  В.А.Семибратов

Члены комиссии:  Л.В.Орел

 В.В.Квятков

 А.А.Короткий

 Н.А.Наглий

 Р.В.Соснин