


Утверждаю :  Е.В.Ушаков

Глава БалеЙского муниципального округа

Акт технического обследования объекта № 1

г.Балей

«10» сентября 2025г

Комиссией в составе:

Председатель : Семибратов В.А. – первый заместитель главы БалеЙского муниципального округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, связи и дорожной деятельности, строительства, архитектуры и благоустройства

Члены:

1.Орёл Л.В.- главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, связи и дорожной деятельности

2. Квятков В.В – глава БалеЙской городской администрации

3.Короткий А.А.- ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, связи и дорожной деятельности , связи и дорожной деятельности

4.Наглий Н.А.- консультант отдела имущественных и земельных отношений

5.Представитель ресурсоснабжающей организации: Соснин Р.В.- руководитель ООО «ДВ Сервис»

6.Представитель министерства жилищно-коммунального хозяйства,энергетики,цифровизации и связи Забайкальского края (по согласованию)

7.Представитель Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края(по согласованию).

Проведен осмотр технического состояния объекта –незавершенное строительство:

Центральной котельной, расположенной по адресу: Забайкальский край,

БалеЙский район,г.Балей,ул. Промышленная 2-я зона 7

Мощность: 18 Гк/ч

Топливо : уголь

Теплоноситель: вода

Химводоочистка отсутствует.

Здание котельной 2011г постройки находится в удовлетворительном состоянии. Электрощитовая и питающий кабель находятся в удовлетворительном состоянии. В котельной размещены 3 котла марки КВ-6, дымососы, насосное оборудование, запорная арматура, дымовая труба и газоходы

Заключение : котельная и оборудование технически исправны ,возможна дальнейшая эксплуатация.


Рекомендуемые мероприятия:

Разработка ПСД

капремонт котла №1 КВ-6, систему ШЗУ,

приобретение циркуляционного насоса Д-500-63, сетевого насоса Д-800-56

Подписи:

Председатель комиссии :  В.А.Семибратов

Члены комиссии:  Л.В.Орел

 В.В.Квятков

 А.А.Короткий

 Н.А.Наглий

 Р.В.Соснин