


Утверждаю :  Е.В.Ушаков

Глава БалеЙского муниципального округа

Акт технического обследования объекта № 5

г.Балей

« 11 » января 2025г

Комиссией в составе:

Председатель : Семибратов В.А. – первый заместитель главы БалеЙского муниципального округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, связи и дорожной деятельности, строительства, архитектуры и благоустройства

Члены:

1. Орёл Л.В.- главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, связи и дорожной деятельности

2. Квятков В.В – глава БалеЙской городской администрации

3. Короткий А.А.- ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, связи и дорожной деятельности , связи и дорожной деятельности

4. Наглий Н.А.- консультант отдела имущественных и земельных отношений

5. Представитель ресурсоснабжающей организации: Соснин Р.В.- руководитель ООО «ДВ Сервис»

6. Представитель министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края (по согласованию)

7. Представитель Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края (по согласованию).

Проведен осмотр технического состояния объекта:

**Котельной ГУСО «Маяк»**, расположенной по адресу: Забайкальский край,

БалеЙский район, г.Балей, ул. Дарасунская 7

Мощность 0,2 Гк/ч

Топливо : уголь

Теплоноситель: вода

Химводоочистка отсутствует.


Здание котельной 1966 г постройки находится в удовлетворительном состоянии. Электрощитовая и питающий кабель находятся в удовлетворительном состоянии. В котельной размещены 2 котла марки квр-1,25гкал, дымососы насосное оборудование, запорная арматура, дымовая труба и газоходы

Заключение : котельная и оборудование технически исправны ,возможна дальнейшая эксплуатация.

Рекомендуемые мероприятия:


Приобретение котла квр-1,25гкал

Подписи:


Председатель комиссии :  В.А.Семибратов

Члены комиссии:  М.В.Орел

 В.В.Квятков

 А.А.Короткий

 Н.А.Наглий

 Р.В.Соснин