

Утверждаю :  Е.В.Ушаков

Глава Балейского муниципального округа

Акт технического обследования объекта № 4

г.Балей

« 20 » января 2025г

Комиссией в составе:

Председатель : Семибратов В.А. – первый заместитель главы Балейского муниципального округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, связи и дорожной деятельности, строительства, архитектуры и благоустройства

Члены:

1. Орёл Л.В.- главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, связи и дорожной деятельности
2. Квятков В.В – глава Балейской городской администрации
3. Короткий А.А.- ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, связи и дорожной деятельности , связи и дорожной деятельности
4. Наглий Н.А.- консультант отдела имущественных и земельных отношений
5. Представитель ресурсоснабжающей организации: Соснин Р.В.- руководитель ООО «ДВ Сервис»
6. Представитель министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края (по согласованию)
7. Представитель Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края(по согласованию).

Проведен осмотр технического состояния объекта:

ВНС №2, расположенной по адресу: Забайкальский край,

Балейский район, г.Балей, ул.Советская 61

Здание 1960г постройки находится в удовлетворительном состоянии. В здании размещено насосное оборудование, резервуары

Заключение : ВНС и оборудование технически исправны ,возможна дальнейшая эксплуатация.

Рекомендуемые мероприятия:


Строительство: дополнительного резервуара объемом 600м³

Строительство резервного источника водоснабжения

приобретение сетевого насоса ЦНС 180-85 75 квт/1500 об.мин.

Капремонт шахтного колодца №4

Подписи:

Председатель комиссии :  В.А.Семибратов

Члены комиссии:  Л.В.Орел

 В.В.Квятков

 А.А.Короткий

 Н.А.Наглий

 Р.В.Соснин