

Утверждаю :  Е.В.Ушаков

Глава Балейского муниципального округа

Акт технического обследования объекта № 9

г.Балей

« 10 » января 2025г

Комиссией в составе:

Председатель : Семибратов В.А. – первый заместитель главы Балейского муниципального округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, связи и дорожной деятельности, строительства, архитектуры и благоустройства

Члены:

1. Орёл Л.В.- главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, связи и дорожной деятельности
2. Квятков В.В – глава Балейской городской администрации
3. Короткий А.А.- ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, связи и дорожной деятельности , связи и дорожной деятельности
4. Наглий Н.А.- консультант отдела имущественных и земельных отношений
5. Представитель ресурсоснабжающей организации: Соснин Р.В.- руководитель ООО «ДВ Сервис»
6. Представитель министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края (по согласованию)
7. Представитель Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края(по согласованию).

Проведен осмотр технического состояния объекта:

Котельной № 11, расположенной по адресу: Забайкальский край,

Балейский район, г.Балей, ул.Заречная 23а

Мощность 5,3 Гк/ч

Топливо : уголь

Теплоноситель: вода

Химводоочистка отсутствует.

Здание котельной 2007г постройки находится в удовлетворительном состоянии. Электрощитовая и питающий кабель находятся в удовлетворительном состоянии .В котельной размещены 5котлов марки квр-1,25 гкал, дымососы , насосное оборудование, запорная арматура, дымовая труба и газоходы

Заключение : котельная и оборудование технически исправны ,возможна дальнейшая эксплуатация.

Рекомендуемые мероприятия:

Восстановление шлако-золоудаления

Установка дополнительной дымовой трубы

Приобретение сетевого насоса Д-200-36,котла квр-1,25 гкал

Подписи:

Председатель комиссии :  В.А.Семибратов

Члены комиссии:  И.В.Орел

 В.В.Квятков

 А.А.Короткий

 Н.А.Наглий

 Р.В.Соснин