



*Протолева
Татьяна
Ивановна*

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю в городе Хилок

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городе Хилок)

Калинина ул., д.14-б, г. Хилок, 673200, Телефон/факс: (302-37) 2-15-48, e-mail: nadzorzil@mail.ru, ОКПО 74425399 ОГРН 1057536034731, ИНН/КПП 7536059217/753601001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

09 апреля 2021

дата

№ 16

При проведении плановой выездной проверки, рассмотрении представленных документов в отношении Администрации сельского поселения «Закультинское», по адресу: Забайкальский край, Хилокский район, с.Закульта, ул. Школьная, 13, на основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Е.А.Гредюшко № 72-20 от 04 марта 2021 года о проведении плановой выездной проверки **установлено нарушение обязательных требований:**

- ст. 11, п.3 ст.18, ст.22, ч. 1, ч. 3 ст. 34, ст.36 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

- п.1.4, п.1.5, п.3.2.1.2, п.3.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»,

- п.77, п.82, п.88, п.89 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»,

- п. 5 Постановления правительства Российской Федерации от 06.01.2015 № 10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды»,

- п.25 приложения 1 Приказа Минздрава РФ от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, Перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»,

- приложения 1 Приказа Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ от 29.06.200 №229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций»

(указать наименование объекта и сведения об установленных фактах и нормах законодательства, которые нарушены)

Уполномоченный С. В.

дир. инспекции

ДВ

1. С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), руководствуясь ч.2 ст.50 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.1 ст.17 Федерального Закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", (Собрание законодательства РФ, 29.12.2008)

Вношу предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил

№	Наименование мероприятий	Сроки исполнения
1.	Территорию зоны строгого режима источников водоснабжения, расположенных на территории поселения, спланировать для отвода поверхностного стока за ее пределы, провести ограждение, дорожки к сооружению оборудовать твердым покрытием (п.3.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»).	01.03.2022 <i>заявка на 2022 (закончено в июле 2022 г.)</i>
2.	<u>Чистку оборудования источников водоснабжения</u> проводить не реже одного раза в год. После каждой чистки или ремонта проводить дезинфекцию водозаборных сооружений с последующей промывкой и контролем качества и безопасности питьевой воды (основание: п.82, п.89 СанПиН 2.1.3684-21)	01.09.2021 <i>W</i>
3.	В целях обеспечения безопасности для здоровья населения, предупреждения возникновения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний при употреблении питьевой воды, в соответствии с действующим законодательством разработать <u>программу производственного контроля качества питьевой воды</u> , <u>направить данную программу производственного контроля</u> на согласование в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городе Хилок (Основание: п.77 СанПиН 2.1.3684-21, п. 5 Постановления правительства Российской Федерации от 06.01.2015 № 10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды»)	01.09.2021 <i>X</i>
4.	Обеспечить в полном объеме выполнение <u>лабораторных исследований качества питьевой воды централизованной системы питьевого водоснабжения</u> в рамках программы производственного контроля в соответствии с договором, а именно: проведение лабораторных исследований проб воды централизованного водоснабжения: в местах водозабора на микробиологические, органолептические и обобщенные показатели с кратностью 4 раза в год (по сезонам года), на химические и радиологические показатели с кратностью 1 раз в год; в распределительной	01.09.2021 <i>02.03.2022 НСИ До 09.11.2021 напр. апрель май июль - 2 сут. август - 4 сут. Нешовсе Зав, удачи</i>

М+

	водопроводной сети на микробиологические и органолептические показатели с кратностью 1 раз в месяц (Основание: п.77, приложения №2, №4 СанПиН СанПиН 2.1.3684-21)	
5.	В радиусе 20 метров от источника нецентрализованного водоснабжения не допускать любые виды деятельности, способствующие загрязнению воды водоисточника, а именно водопой скота. Провести очистку территории в радиусе 20 метров от скважины от отходов животноводства (Основание: п.1 ст.22 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1.4, п.1.5, п.3.2.1.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», п.88 СанПиН 2.1.3684-21)	01.09.2021 ? " X.
6.	Работникам, обслуживающим системы водоснабжения пройти медицинский осмотр в полном объеме в соответствии с п.25 приложения 1 Приказа Минздрава РФ от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, Перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (Основание: ч.1, ч.3. ст.34 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»)	01.09.2021 X XXXXX
7.	Работникам, обслуживающим системы водоснабжения пройти профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию в установленном порядке (ст.11, ст. 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52 – ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п.1.1, приложения 1 Приказа Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ от 29.06.200 №229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций»)	01.09.2021 До проведения обучения

2. Ответственность за выполнение предписания возлагается на Администрацию сельского поселения «Закультинское», Забайкальский край, Хилокский район, с.Закульта, ул.Школьная, 13 (сведения о лице, которому выдается предписание, в частности: наименование и место нахождения (адрес) юридического лица, ОГРН; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства)
3. О выполнении настоящего предписания сообщить в письменной форме с приложением необходимых документов к 01.09.2021; 01.03.2022 в территориальный отдел Управления

Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городе Хилок (г. Хилок, ул. Калинина, 14б,
электронный адрес: nadzorxil@mail.ru) для последующего контроля и принятия решения в
соответствии с законодательством.

Настоящее предписание в соответствии с законодательством может быть
обжаловано в досудебном (внесудебном) порядке вышестоящему должностному лицу –
руководителю Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю или его
заместителю.

Настоящее предписание в соответствии с законодательством может быть оспорено
лицами, которым оно выдано, в судебном порядке путем подачи соответствующего
заявления:

физическими и должностными лицами - в районный суд

юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями – в арбитражный суд по
Забайкальскому краю, находящийся по адресу: г. Чита, ул. Выставочная, 6.

Заявление об оспаривании (признании недействительным) предписания может
быть подано *в течение 3 (трех) месяцев* со дня вручения или получения предписания.

В соответствии со статьёй 11 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» исполнение настоящего
предписания является обязательным.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица,
осуществляющего государственный надзор, об устранении нарушений законодательства
является административным правонарушением, ответственность за совершение которого
предусмотрена частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.

Предписание составлено в 2-х экземплярах.

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела _____
(должность лица, уполномоченного _____)
осуществлять государственный надзор) (подпись)

Мангутова И.Д.
(фамилия, имя, отчество)

Предписание получил:

_____ 09.04.2021.
(должность) _____
(дата)

_____ (подпись)

Индеев К.В.
(ФИО)