

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
ХИЛОКСКИЙ РАЙОН
**АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
"ЗАКУЛЬТИНСКОЕ"**

ОГРН 1057530004732, ИНН 7538000579,
673222, Забайкальский край,
Хилокский район, с. Закюльта,
ул. Школьная, 13

№

237

« 01 » сентября 2021 г.

Уважаемая Татьяна Геннадьевна!

Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю
Территориальный отдел в городе Хилок
Начальнику территориального отдела
Третьяковой Т.Г.

Администрация сельского поселения «Закультинское» сообщает Вам о выполнении мероприятий по устранению нарушений указанных в Предписании об устранении выявленных нарушений № 16 от 09.04.2021 г.

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Что сделано
2.	Произвести чистку и дезинфекцию оборудования источников водоснабжения с последующей промывкой и контролем качества и безопасности питьевой воды	01.09.2021	Промывка и дезинфекция баков-накопителей водозаборных скважин по адресу: с.Закульта, ул.Школьная, 14а, с.Закульта, ул.Кооперативная, 22а, с.Шиля, ул. Гармаева, 25 произведена. акты составлены, акты отбора проб произведены и направлены в лабораторию 31.08.2021г. (прилагаются сканы на 5л.)
3.	Разработать рабочую программу производственного контроля качества питьевой воды	01.09.2021	Программы производственного контроля качества питьевой воды централизованной и нецентрализованной скважин разработаны и представлены в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городе Хилок
4.	Обеспечить в полном объеме выполнение лабораторных исследований качества питьевой воды в рамках производственного контроля	01.09.2021	За период с марта 2021г. по август 2021г. в полном объеме выполнены лабораторные исследования качества питьевой воды централизованной и нецентрализованной системы водоснабжения в соответствии с договором от 02.02.2021г. № 51 (прилагаются сканы на 22л.);

			на радиологические показатели по централизованной системе— до 01.11.2021г. (информация будет представлена дополнительно)
5.	Провести очистку территории в радиусе 20м от скважины от отходов животноводства	01.09.2021	Произведена
6.	Работникам, обслуживающим системы водоснабжения пройти медицинский осмотр в полном объеме	01.09.2021	Пройден в полном объеме (прилагаются сканы на 38л.)
7.	Работникам, обслуживающим системы водоснабжения пройти профессиональную и гигиеническую подготовку и аттестацию в установленном порядке	01.09.2021	Будет пройдена до 01.01.2022г. (информация будет представлена дополнительно)

Глава администрации
сельского поселения «Закультинское»



Гниденко Н.В.