

Акт №1
о результатах контроля за исполнением концессионером условий
концессионного соглашения №2 от 10.11.2017г. в 2023 году.

п. Могзон

03 июля 2024 года

Руководствуясь ст.9 Федерального Закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», проведена проверка исполнения концессионером ООО «Авангард» условий концессионного соглашения в отношении объектов системы централизованного холодного водоснабжения от 10.11.2017г. скважины ЭЧК 1, ЭЧК 2, находящегося в собственности администрации городского поселения «Могзонское», в целях надлежащего исполнения ООО «Авангард» условия концессионного соглашения, проведена проверка исполнения концессионером исполнения обязательств по реконструкции, (модернизации), эксплуатации объектов концессионного соглашения.

Проверка проводилась комиссией в следующем составе:

Чирикин А.А. – Глава городского поселения «Могзонское»;

Субботина Т.В. – ведущий специалист администрации городского поселения «Могзонское»;

Агибалова М.В. – ведущий специалист администрации городского поселения «Могзонское»;

Рекунова И.А. – главный бухгалтер городского поселения «Могзонское».

Цель проверки: контроль за соблюдением концессионером условий заключенного соглашения, в т.ч. по осуществлению инвестиций в строительство, реконструкцию (модернизацию) объектов концессионного соглашения, осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объектов концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением.

Проверка проводилась 03 июля 2024 года.

Проверяемый период 2022-2023 года

В результате проверки выявлено:

1) Так в рамках реализации мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением на отчетную дату произведена замена погружного насоса на скважине ЭЧК 1 в 2021 году.

2) Для соответствия стандартам качества воды нормам СанПиНа Концедентом в 2022 году установлена станция очистки воды и системы автоматического глубинного насоса. В результате недобросовестного

исполнения своих обязанностей со стороны Концессионера, а именно: самовольное вмешательство в работу системы управления, в результате чего установка была отключена от энергоснабжения и разморожена из-за прекращения циркуляции воды и низких температур в помещении.

3) На момент заключения концессионного соглашения в 2017 году Концессионеру были переданы 2 скважины: ЭЧК 1, ЭЧК 2 в исправном состоянии. На момент проверки, насос на скважине ЭЧК2, являющаяся резервной находится в нерабочем состоянии. На скважине ЭЧК 1 произведена замена насоса Концедентом (2024 год).

Заключение:

На момент проверки установлено, что муниципальное имущество используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, фактов передачи в пользование третьим лицам без согласования с собственника не установлено.

Рекомендации Концессионеру:

Водоснабжение производится из резервной скважины ЭЧК2, в которую погружено насосное оборудование из скважины ЭЧК 1. В настоящий момент скважина ЭЧК 1 требует проведение восстановительных работ (технологическая промывка скважины, оснащение водоносным оборудованием), в целях недопущения заиливания скважины и выхода из строя как резервного источника водоснабжения.

В добровольном порядке принять меры устранения последствий выхода из строя фильтровальной станции на скважине ЭЧК1.

Акт составлен в двух экземплярах.


Подписи:

Глава городского поселения
«Могзонское»

Ведущий специалист
администрации


Ведущий специалист
администрации

Главный бухгалтер
администрации


_____ А.А.Чирикин


_____ Т.В.Субботина


_____ М.В. Агибалова


_____ И.А. Рекунова

Ознакомлен

Представитель Концессионера
ООО «Авангард»
