

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Забайкальском крае»

14.7. Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Забайкальском крае в Хилокском районе»
(14.7. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Хилокском районе»)
Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в
Забайкальском крае в Хилокском районе

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.:
e-mail:

Реквизиты: ОКПО 744251 ОГРН 1057536032069 ИНН/КПП 7536058990/753601001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.514829

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 26.10.2015



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛ

М. С. Андреевская
24.04.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 75-00-.7/01559-23 от 24.04.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗАКУЛЬТИНСКОЕ" (ИНН 7538000579 ОГРН 1057538004732)

2. Юридический адрес: ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, РАЙОН ХИЛОКСКИЙ, СЕЛО ЗАКУЛЬТА, УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ, 13

Фактический адрес: край Забайкальский, р-н Хилокский, с Закульта

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованное водоснабжения

4. Место отбора: Администрация с/п. "Закультинское" с. Закульта ул. Школьная 14а, край Забайкальский, р-н Хилокский, с Закульта, ул Школьная, д. 14

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 17.04.2023 08:15 - 08:20

Ф.И.О., должность: Загибалова Л. И., помощник врача по общей гигиене 14.7.1.05. Группа по отбору, регистрации и кодированию проб, 14.7. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Хилокском районе»;

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.04.2023 10:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №7 от 9 января 2023 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 75-00-.7/01559-02.01-23

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные электронные, "Piober" PA214c	8332020590
2	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01М, ЗОМЗ	1270326

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
14.7.1.02. Группа микробиологических исследований Регистрационный номер пробы в журнале Образец поступил 18.04.2023 10:00 Место осуществления деятельности: 673210, Забайкальский край, Хилокский р-н, Хилок г, Калинина ул, дом 146 дата начала испытаний 18.04.2023 10:10, дата выдачи результата 24.04.2023 09:48					
1	E.coli.	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Общие(обобщенные) колиформные бактерии	KOE/см ³	Не обнаружено	Отсутствие (KOE/100см ³)	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	KOE/см ³	1,40*10 ¹	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
4	энтерококки (фекальные стрептококки)в (250-300) см ³	KOE/см ³	Не обнаружено	Отсутствие (KOE/100см ³)	СТ РК 1884-2-2009
-					
14.7.1.01. Группа санитарно-гигиенических исследований Регистрационный номер пробы в журнале 0234 Образец поступил 17.04.2023 10:00 Место осуществления деятельности: 673210, Забайкальский край, Хилокский р-н, Хилок г, Калинина ул, дом 146 дата начала испытаний 17.04.2023 10:10, дата выдачи результата 20.04.2023 10:01					
1	Мутность	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
2	Цветность	градус	6,1±1,8	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п. 4, п. 5
-					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Л. И. Загibalова, помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 75-00-.7/01559-23 от 24.04.2023