



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Забайкальскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю)
Амурская ул., д. 109, г. Чита, а/я 1207, 672000
тел. (83022) 35-36-13, факс (83022) 35-36-13
E-mail: tur@75.rospotrebnadzor.ru, <http://75.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 74425399, ОГРН 105753603473,
ИНН/КПП 7536059217/753601001
17.03.2025 75-11-02/105-2916-2025

Главе Каларского муниципального
округа Устюжанину В.В.
674150 Забайкальский край, Каларский
район, с. Чара, ул. Пионерская, 8
pochta@kalar.e-zab.ru

Генеральному директору АО
«Тепловодоканал»
Я.С. Ильину
674159, Забайкальский край, Каларский
район, п. Новая Чара, ул. Молдованова,
д.14
chita@tvk-chara.ru

Уведомление о несоответствующих результатах питьевой воды


Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю (далее – Управление) уведомляет Вас, о не соответствующих пробах воды для хозяйственно-питьевых целей из распределительной водопроводной сети в пгт. Новая Чара (г. 5, по ул. Магистральная, зд. 22) отобранных 13.03.2025 в рамках исполнения программы производственного контроля по санитарно-химическому показателю (железо), органолептическому показателю (мутность):

- по содержанию железа: **0.78±0.02** дм³(при ПДК – не более 0,3 мг/дм³);
- показателю (мутность): **4.1±0.8** ЕМФ (при ПДК – не более 2,6 ЕМФ).

Из вышеизложенного следует, что проводимые мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие гигиеническим нормативам не являются достаточными и своевременными.

В соответствии с п.1 ст.50 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» информацию о рассмотрении данного уведомления и мероприятиях по приведению качества питьевой воды из распределительной водопроводной сети в пгт. Новая Чара в соответствие с установленными требованиями направить на электронный адрес Управления: tur@75.rospotrebnadzor.ru в срок до **25.03.2025**.

Заместитель руководителя



Д.С. Ульданова

Пшеничная Е.С
83026122583

