СЗ 6945

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»**
**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»)**
**Испытательный Лабораторный Центр ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае**
Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.: +7(3022)359323
e-mail: info@cge.megalink.ru
ОГРН 1057536032069 ИНН 7536058990

Адреса мест осуществления деятельности: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.: +7(3022)359323, e-mail: info@cge.megalink.ru; 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 2, тел.: +7(3022)359323, e-mail: info@cge.megalink.ru; 672039, Забайкальский край, г Чита, ул Петровская, д. 13, стр. 1, помещ. 1, тел.: +7(3022)359323, e-mail: info@cge.megalink.ru; 672000, Забайкальский край, г Чита, ул Ленинградская, д. 12, к. 2, тел.: +7(3022)359323, e-mail: info@cge.megalink.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510132

**УТВЕРЖДАЮ**
**Руководитель (Заместитель) ИЛЦ**

МП Испытательный лабораторный центр

**С.И. Недогонова**
16.01.2026

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 75-00/00254-26 от 16.01.2026

**1. Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЧАРСКОЕ ЖКХ" (ИНН 7506005528 ОГРН 1187536004083), тел.: +7 (924) 013-23-23

**2. Юридический адрес:** Забайкальский край, Р-Н КАЛАРСКИЙ, С ЧАРА, ПЕР ПИОНЕРСКИЙ, ЗД. 8
**Фактический адрес:** Забайкальский край, р-н Каларский, с Чара, пер.Пилнерский, зд.8

**3. Наименование образца испытаний:** Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения

**4. Место отбора:** Скважина № 356, Забайкальский край, р-н Каларский, с Чара, на правобережье реки Чарав пределах надпойменной террасы, долина среднего течения реки Чара, ул Набережная, зд. 1а

**5. Условия отбора:**

**Дата и время отбора:** 14.01.2026 10:30 - 10:45

**Ф.И.О., должность:** Махорин А И Директор

**Условия доставки:** Авиатранспорт

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 14.01.2026 15:30

**Информация о плане и методе отбора:** -

**6. Цель исследований, основание:** Проведение испытаний по программе заказчика, Договор №1756 от 30 декабря 2025 г.

**7. Дополнительные сведения:**
Заявление № 7573 от 30.12.2025. Акт отбора от 14 января 2026 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

**8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

**9. Код образца (пробы):** 75-00/00254-3.1-26

**10. НД на методы исследований, подготовку проб:** ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации ионов железа (III), железа общего и железа валового в пробах

питьевых, горячих и сточных вод, а также в пробах вод природных (поверхностных и подземных) фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой

**11. Оборудование (при необходимости):**

| № п/п | Наименование, тип | Заводской номер |
|---|---|---|
| | | |

**12. Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям

## 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1
3.1 Лаборатория санитарно-гигиенических исследований
Образец поступил 14.01.2026 15:45
дата начала испытаний 14.01.2026 15:55, дата окончания испытаний 16.01.2026 14:56

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95 | НД на методы исследований |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Массовая концентрация общего железа | мг/дм$^3$ | Менее 0,05 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023 |

Ответственный за оформление протокола:
Ю.В. Молчанова, Обработчик справочного и информационного материала

Конец протокола испытаний № 75-00/00254-26 от 16.01.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю

(наименование территориального органа)

# САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 75.ОЦ.05.000.М.000013.02.26 от 05.02.2026 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Водный объект, используемый в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения:

скважина № 356 МУП "Чарское ЖКХ", Забайкальский край, Каларский район, с. Чара, ул. Набережная, 1а (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное унитарное предприятие "Чарское ЖКХ", Забайкальский край, Каларский район, с. Чара, пер. Пионерский зд. 8 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими ~~(не соответствующими)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 313/ЭЗ - 170 от 27.01.2026, выданное ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае" (аттестат аккредитации RA.RU.710086 от 13.08.2015). Заявление № 78 от 04.02.2026.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Ульданова Д.С.

№8749720

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»**
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»)
672000, г. Чита, ул. Ленинградская, д. 70, а/я 900
телефон 8(3022) 35-64-04; факс 8(3022) 35-93-23
e-mail: info@cge.megalink.ru, http://www.cge.megalink.ru
ОКПО 74425137; ОГРН 1057536032069; ИНН/КПП 7536058990/753601001
**Орган инспекции**
Аттестат аккредитации RA.RU.710086,
зарегистрирован в Реестре аккредитованных лиц 13.08.2015
**Адреса мест осуществления деятельности:**
672000, РОССИЯ, Забайкальский край, город Чита, улица Ленинградская, дом 70 строение 1
687000, РОССИЯ, Забайкальский край, район Агинский, поселок городского типа Агинское, улица Цыбикова, дом 52
674600, РОССИЯ, Забайкальский край, район Борзинский, город Борзя, улица Лазо, дом 29
674650, РОССИЯ, Забайкальский край, район Забайкальский, поселок городского типа Забайкальск, улица Комсомольская, дом 19
673400, РОССИЯ, Забайкальский край, район Нерчинский, город Нерчинск, улица Первомайская, дом 1
673200, РОССИЯ, Забайкальский край, район Хилокский, город Хилок, улица Калинина, дом 14Б

**Заключение № 1756/ЗП ПК - 85 от 20 .01.2026 г.**
**к протоколу испытаний**
**№ 75-00/00254-26 от 16.01.2026 г.**

1. Наименование объекта инспекции: вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; забор, очистка и распределение воды; системы водоснабжения/эксплуатация.

2. Дата проведения инспекции: 20.01.2026 г.

3. Исследованный образец воды питьевой нецентрализованного водоснабжения, отобранный 14.01.2026 г. в 10:30-10:45 ч. из скважины № 356, Забайкальский край, р-н Каларский, с. Чара, на правобережье реки Чара в пределах надпойменной террасы, долина среднего течения реки Чара, ул. Набережная, зд. 1а (заказчик: МУП «ЧАРСКОЕ ЖКХ»), доставленный в ИЛЦ 14.01.2026 г. в 15:30 ч. по результатам испытаний соответствует требованиям раздела 3, таб. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по санитарно-химическому показателю: массовая концентрация общего железа составляет менее 0,05 мг/дм$^3$, при нормируемом значении - не более 0,3 мг/дм$^3$.

Врач по общей гигиене И. С. Рабина

Заместитель руководителя ОИ М. Ж. Шемышевская