с зак от нет

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»)

Испытательный Лабораторный Центр ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.: +7(3022)359323
e-mail: info@cge.megalink.ru
ОГРН 1057536032069 ИНН 7536058990

Адреса мест осуществления деятельности: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.: +7(3022)359323, e-mail: info@cge.megalink.ru; 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 2, тел.: +7(3022)359323, e-mail: info@cge.megalink.ru; 672039, Забайкальский край, г Чита, ул Петровская, д. 13, стр. 1, помещ. 1, тел.: +7(3022)359323, e-mail: info@cge.megalink.ru; 672000, Забайкальский край, г Чита, ул Ленинградская, д. 12, к. 2, тел.: +7(3022)359323, e-mail: info@cge.megalink.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510132

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (Заместитель) ИЛЦ

Испытательный лабораторный центр

МП **С.И. Недогонова**
16.12.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00/35180-25 от 16.12.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЧАРСКОЕ ЖКХ" (ИНН 7506005528 ОГРН 1187536004083), тел.: +7 924 013-23-23

2. Юридический адрес: Забайкальский край, Р-Н КАЛАРСКИЙ, С ЧАРА, ПЕР ПИОНЕРСКИЙ, ЗД. 8
Фактический адрес: Забайкальский край, р-н Каларский, с Чара, Пионерский переулок, здание 8

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения

4. Место отбора: Вода после водоподготовки (станция водоочистки) нецентрализованного источника водоснабжения, Забайкальский край, м.о. Каларский, с Чара, ул Набережная, зд. 1а

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 15.12.2025 12:00 - 12:05

Ф.И.О., должность: Бочкарёв Руслан Александрович Помощник врача по общей гигиене Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»

Условия доставки: Авиатранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.12.2025 17:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Проведение испытаний по программе Заказчика, Договор №1666 от 12 декабря 2025 г.

7. Дополнительные сведения:
Заявление 7357 от 12.12.2025. Цель отбора: лицензирование Акт отбора №4947 от 15 декабря 2025 г.
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 75-00/35180-3.1-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим

методом по каолину и по формазину

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометры, UNIKO	WP 11051106138
2	Спектрофотометр, УФ-1100, В-1100, УФ-1200, В-1200, УФ-1800, УФ-3000, УФ-3100, УФ-3200, УФ-6100	ULC2108032

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1
3.1 Лаборатория санитарно-гигиенических исследований
Образец поступил 15.12.2025 17:15
дата начала испытаний 15.12.2025 17:25, дата окончания испытаний 16.12.2025 11:46

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	НД на методы исследований
1	Массовая концентрация общего железа	мг/дм^3	0,36±0,01	ГОСТ 4011-72 п.2
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года)

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:
Л.М. Зварыгина, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 75-00/35180-25 от 16.12.2025

Протокол испытаний № 75-00/35180-25 от 16.12.2025
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»)
672000, г. Чита, ул. Ленинградская, д. 70, а/я 900
телефон 8(3022) 35-64-04; факс 8(3022) 35-93-23
e-mail: info@cge.megalink.ru, http://www.cge.megalink.ru
ОКПО 74425137; ОГРН 1057536032069; ИНН/КПП 7536058990/753601001
Орган инспекции
Аттестат аккредитации RA.RU.710086,
зарегистрирован в Реестре аккредитованных лиц 13.08.2015
Адреса мест осуществления деятельности:
672000, РОССИЯ, Забайкальский край, город Чита, улица Ленинградская, дом 70 строение 1
687000, РОССИЯ, Забайкальский край, район Агинский, поселок городского типа Агинское, улица Цыбикова, дом 52
674600, РОССИЯ, Забайкальский край, район Борзинский, город Борзя, улица Лазо, дом 29
674650, РОССИЯ, Забайкальский край, район Забайкальский, поселок городского типа Забайкальск, улица Комсомольская, дом 19
673400, РОССИЯ, Забайкальский край, район Нерчинский, город Нерчинск, улица Первомайская, дом 1
673200, РОССИЯ, Забайкальский край, район Хилокский, город Хилок, улица Калинина, дом 14Б

Заключение № 1666/ЗП ПК-13348 от 22.12.2025 г.
к протоколу испытаний
№ 75-00/35180-25 от «16» декабря 2025 г.

1. Наименование объекта инспекции: питьевая вода нецентрализованного водоснабжения; забор, очистка и распределение воды; системы водоснабжения/эксплуатация.

2. Дата проведения инспекции: 22.12.2025 г.

3. Качество воды питьевой нецентрализованного водоснабжения, отобранной на стадии эксплуатации из станции водоочистки (после водоподготовки), по адресу: Забайкальский край, м.о. Каларский, с. Чара, ул. Набережная, зд. 1а, дата и время отбора: 15.12.2025 12:00-12:05, условия доставки: авиатранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима, дата и время доставки в ИЛЦ: 15.12.2025 17:00, МУП «Чарское ЖКХ»:

1. по санитарно-химическому показателю:

- железо – 0,36±0,01 мг/дм^3 (нормируемое значение - не более 0,3 мг/ дм^3), что **не соответствует** требованиям таб. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21);

2. по органолептическому показателю:

- мутность – менее 1 ЕМФ (нормируемое значение – не более 2,6 ЕМФ), что соответствует требованиям табл. 3.1 СанПиН 1.2.3685-21.

Врач по общей гигиене _____ И.Г. Корольков

Заместитель руководителя ОИ _____ М.Ж. Шемышевская