

**АДМИНИСТРАЦИЯ  
КАЛГАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

19 марта 2024 года

№ 53

с. Калга

**Об устранении нарушений требований законодательства о пожарной безопасности, законодательства об антитеррористической защищенности подведомственных объектов, на территории Калганского муниципального округа**

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», представлением прокуратуры Калганского района № 07-21а-2024/182-24- 20760001 от 04.03.2024 г., «Об устранении нарушений требований законодательства о пожарной безопасности, законодательства об антитеррористической защищенности», администрации Калганского муниципального округа:

1. Обеспечить исполнение требований законодательства о противопожарной безопасности, о антитеррористической защищенности подведомственных объектов на территории Калганского муниципального округа:

1.1. Управлению образования администрации Калганского муниципального округа (Высотина Н.В.):

а) в срок до 10 апреля 2024 года, в здании МОУ СОШ с. Калга, на входе в здание подключить турникет, подключить арочный металлодетектор, эвакуационный выход № 2 закрыть на щеколду, разработать должностную инструкцию для диспетчеров пропускного режима

б) в срок до 1 мая 2024 года, здании МОУ СОШ с. Калга предусмотреть тревожную кнопку, актуализировать паспорт безопасности объекта;

в) в срок до 1 мая 2024 года, здание МОУ «Буринская СОШ» обеспечить оборудованием, дублирующем сигнал о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

г) в срок до 1 июня 2024 года, в зданиях МОУ «Нижне-Калгуканская СОШ», МОУ «Верхне-Калгуканская НОШ, МОУ СОШ с. Калга, МОУ «Буринская СОШ», организовать работу по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности .

д) в срок до 1 апреля 2024 года, в зданиях МОУ «Нижне-Калгуканская СОШ», МОУ «Верхне-Калгуканская НОШ, обеспечить размещение огнетушителей на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.

1.2. МУК КДЦНТ «Аргунь» (Деревцова Т.Н.):

а) в срок до 10 апреля 2024 года, в здании МУК КДЦНТ «Аргунь» с. Калга, на входе в здание подключить арочный металлодетектор, разработать журнал учета «Инструктажа по антитеррористической безопасности» на 2024 год;

б) в срок до 1 мая 2024 года, в здании МУК КДЦНТ «Аргунь» с. Калга, на входе в здание оборудовать турникет, предусмотреть тревожную кнопку, актуализировать паспорт безопасности объекта.

в) в срок до 1 мая 2024 года, здание МУК КДЦНТ «Аргунь» с. Калга, обеспечить оборудованием, дублирующем сигнал о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;

г) в срок до 1 июня 2024 года, в зданиях сельского дома культуры с. Чингильтуй, с. Шивия, здании МУК КДЦНТ «Аргунь» с. Калга, организовать работу по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности;

д) в срок до 1 апреля 2024 года, в зданиях сельского дома культуры с. Чингильтуй, с. Шивия, МУК КДЦНТ «Аргунь»:

- в месте установки приемно-контрольного прибора в здании (помещении) объекта разместить информацию с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты. Обеспечить ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты и внесение в него соответствующей информации:

- обеспечить учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты;

- обеспечить размещение огнетушителей на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.

е) в здании сельского дома культуры с. Шивия, светильники освещения оборудовать колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.

ж) в срок до 1 июня 2024 года обеспечить обработку огнезащитными составами деревянных и иных конструкций сценической коробки, выполненных из горючих материалов, горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия.

з) пост (диспетчерскую), (обязательную для наличия на объектах защиты с круглосуточным пребыванием людей и на объектах защиты с массовым пребыванием людей) располагаемый в месте установки приемно-

контрольных пожарных приборов, обеспечить инструкцией о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты; исправными ручными электрическими фонарями и средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара (из расчета не менее 1 фонаря и не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного).

и) разработать и утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования.

к) золу и шлак, выгребаемые из топок, удалять в специально отведенное для них место и заливать водой.

1.3. Главе Доновской сельской администрации (Шмелева Н.В.), главе Кадаинской сельской администрации (Савиной А.Г.), главе Чупровской сельской администрации (Лопатина Т.А.), главе Козловской сельской администрации (Кутенкова А.В.), главе Средне-Борзинской сельской администрации (Давыдов Н.В.), в срок до 1 июня 2024 года, в здании администрации с. Доно, организовать работу по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности.

1.4. Главе Доновской сельской администрации (Шмелева Н.В.), главе Кадаинской сельской администрации (Савиной А.Г.), главе Средне-Борзинской сельской администрации (Давыдов Н.В.), в срок до 1 июня 2024 года, в зданиях администраций произвести обработку огнезащитным составом строительные конструкции и инженерное оборудование чердачных помещений. Осуществлять проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ.

1.5. И.о. главы Шивиинской сельской администрации (Полякова И.В.), главе Козловской сельской администрации (Кутенкова А.В.), главе Кадаинской сельской администрации (Савиной А.Г.), главе Средне-Борзинской сельской администрации (Давыдов Н.В.), в срок до 1 мая 2024 года, осуществить обучение работников сельской администрации по программам противопожарного инструктажа и (или) дополнительным профессиональным программам.

1.6. главе Кадаинской сельской администрации (Савиной А.Г.), в срок до 1 апреля 2024 года,

- в месте установки приемно-контрольного прибора в здании (помещении) объекта разместить информацию с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты.

- в здании сельской администрации, светильники освещения оборудовать колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.

- обеспечить размещение огнетушителей на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса

огнетушителя в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.

2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Калганского муниципального  
округа



С.А. Егоров