

**АДМИНИСТРАЦИЯ КЫРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 31 марта 2026 года

с. Кыра

№ 212

**Об утверждении Правил
содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного
водоснабжения для целей пожаротушения на территории Кыринского
муниципального округа**

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 20.03.2025г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в целях обеспечения пожарной безопасности в границах Кыринского муниципального округа, активизации работы по приведению наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с нормами и правилами, а также в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, руководствуясь ст. 26 Устава Кыринского муниципального округа, администрация Кыринского муниципального округа постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения на территории Кыринского муниципального округа, согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Перечень водных объектов, противопожарных резервуаров на территории Кыринского муниципального округа, предназначенных для целей наружного пожаротушения, согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Ононская правда» <https://ононская.правда.рф/>, размещению на официальном сайте Кыринского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу на следующий день после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о главы Кыринского
муниципального округа



А.М. Куприянов

**Правила
содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного
водоснабжения для целей пожаротушения на территории
Кыринского муниципального округа**

1. Общие положения

1.1. Правила содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения на территории Кыринского муниципального округа (далее – Правила) действуют на всей территории округа и обязательны для исполнения.

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение Кыринского округа включает в себя 19 источников водоснабжения для пожаротушения, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно - правовой формы.

1.3. Ответственность за техническое состояние источников наружного противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт собственник, в ведении которого они находятся.

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

**2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам
наружного противопожарного водоснабжения**

2.1. Постоянная готовность источников наружного противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- 1) качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;
- 2) точным учётом всех источников противопожарного водоснабжения;
- 3) обеспечение нештатных формирований, входящих в состав Спасательных служб специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами;
- 4) систематическим контролем за состоянием водоисточников;
- 5) периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (1 раз в год);
- 6) своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2. Источники наружного противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с

нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

2.3. Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. К естественным водоёмам должен быть обеспечен подъезд с твёрдым покрытием и разворотной площадкой размером 12х12 м.

2.4. Электроснабжение на водонапорных башнях должно обеспечивать бесперебойное питание электродвигателей пожарных насосов.

2.5. Источники наружного противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учёт и порядок проверки источников наружного противопожарного водоснабжения

3.1. Главы сельских администраций Кыринского муниципального округа обязаны вести строгий учёт и проводить плановые совместные с подразделениями МЧС проверки имеющихся в их ведении источников наружного противопожарного водоснабжения.

3.2. Проверка источников наружного противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год.

3.3. При проверке пожарного водоёма проверяется:

- 1) наличие на видном месте указателя установленного образца;
- 2) возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоёму;
- 3) степень заполнения водой и возможность его пополнения;
- 4) наличие площадки перед водоёмом для забора воды;
- 5) герметичность задвижек (при их наличии);
- 6) наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоёмов).

3.4. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения, проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

4. Инвентаризация источников наружного противопожарного водоснабжения

4.1 Инвентаризация источников наружного противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.

4.2. Инвентаризация проводится с целью учёта всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения постановлением администрации Кыринского муниципального округа создаётся межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители администрации округа, органа государственного пожарного надзора.

4.4. Комиссия путём детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

- 1) вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;
- 2) причины сокращения количества водоисточников;

3) диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество водопроводных вводов;

4) строительство новых водоёмов, пирсов, колодцев.

4.5. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учёта состояния водоисточников.

5. Ремонт и реконструкция источников наружного противопожарного водоснабжения

5.1. Собственники, в ведении которых находится неисправный источник наружного противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с государственной противопожарной службой.

5.2. Реконструкция водопровода производится на основании проекта, разработанного проектной организацией и согласованного с территориальными органами государственного пожарного надзора.

5.3. Технические характеристики противопожарного водопровода после реконструкции не должны быть ниже предусмотренных ранее.

5.4. Заблаговременно, за сутки до отключения участков водопроводной сети для проведения ремонта или реконструкции, руководители организаций водопроводного хозяйства или абоненты, в ведении которых они находятся, обязаны в установленном порядке уведомить администрацию Кыринского муниципального округа и подразделения пожарной охраны о невозможности их использования, при этом предусматривать дополнительные мероприятия, компенсирующие недостаток воды на отключённых участках.

6. Особенности эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в зимних условиях

6.1. Ежегодно в октябре - ноябре производится подготовка источников наружного противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- 1) произвести откачку воды из колодцев;
- 2) проверить уровень воды в водоёмах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;
- 3) произвести очистку от снега и льда подъездов к противопожарным водоисточникам.

ПЕРЕЧЕНЬ
водных объектов, противопожарных резервуаров на территории Кыринского
муниципального округа, предназначенных для целей наружного
пожаротушения

№	Адрес (с привязкой к кадастровому номеру земельного участка)	Вид источника НППВ	Правообладатель (балансодержатель)	Реквизиты документов, на основании которых источник может использоваться для целей наружного пожаротушения (постановление, реестр администрации)
1	с. Кыра ул. Партизанская б/н	Водонапорная башня	Кыринский муниципальный округ	
2	с. Алтан ул. Комсомольская 17 а	Водозаборное сооружение (водокачка)	Кыринский муниципальный округ	
3	с. Шумунда	Естественный р. Шивартай	-	
4	с. Билютуй ул. Комсомольская 1	Водозаборное сооружение (водокачка)	Кыринский муниципальный округ	
5	с. Былыра	Естественный р. Кыра	-	
6	с. Гавань ул. Нагорная 10	Водозаборное сооружение (водокачка)	Кыринский муниципальный округ	
7	с. Мордой ул. Шахтерская б/н	Водозаборное сооружение (водокачка)	Кыринский муниципальный округ	
8	с. Любовь ул. Советская 15	Водозаборное сооружение (водокачка)	Кыринский муниципальный округ	
9	с. Тарбальджей ул. Школьная 18	Водонапорная башня	Кыринский муниципальный округ	

10	с. Мангут ул. Колхозная 74 стр. 1	Водонапорная башня	Кыринский муниципальный округ	
11	с. У. Партия ул. Богомолова 69 а	Водонапорная башня	Кыринский муниципальный округ	
12	с. В.Ульхун ул. Ленина 56 б	Водонапорная башня	Кыринский муниципальный округ	
13	с. Тырин ул. Красноармейская 40	Водозаборное сооружение (водокачка)	Кыринский муниципальный округ	
14	с. М.Павловск ул. Новая 3	Водозаборное сооружение (водокачка)	Кыринский муниципальный округ	
15	с. Турген ул. Центральная б/н	Водозаборное сооружение (водокачка)	Кыринский муниципальный округ	
16	с. Хапчеранга ул. Кирова 12	Водозаборное сооружение (водокачка)	Кыринский муниципальный округ	
17	с. Надёжный	Естественный р. Сарбалтуй	-	
18	с. Устье	Естественный р. Былыра	-	
19	с. Букукун	Естественный р. Букукунка	-	