


Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Забайкальском крае»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Забайкальском крае в Борзинском районе»
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Борзинском районе»)
674600, Забайкальский край, г. Борзя, ул. Карла Маркса, 118
Телефон, факс. (30233) 3-16-51, e-mail: fil-fbuz@cge.megalink.ru
ОКПО 74427292, ОГРН 1057536032069, ИНН/КПП 7536058990/752902001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU. 515435
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 28.01.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ (Ц)

 Задорожина Н.В.

М.П.
« 28 » января 2022 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 129 от 28.01.2022

Наименование образца (пробы): вода питьевая централизованного водоснабжения

Наименование и адрес заказчика (юридический и фактический адрес):

АО «ЗабТЭК», Забайкальский край, г. Чита, ул. Петровская, 44

Дата отбора образца (пробы): 26.01.2022 в 08-30

Дата получения образца (пробы): 26.01.2022 в 14-00

Цель отбора: производственный контроль

Основание для отбора: заявление № 75-20/222-2022 от 26.01.2022

Место отбора образца (пробы), ведомственная принадлежность: Забайкальский край, Оловянинский район, гп. Золотореченск, 5 квартал, дом 17/56, разводная сеть.

Код образца (пробы): 129/01.02.01.22

Количество/объем для испытаний: 1,5 л

НД на методику отбора: пробы отобраны специалистом заказчика

НД на объем лабораторных исследований: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»


Дополнительные сведения:

Наименование и краткое описание приложения (при наличии):

ИЛ (Ц) не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.
Протокол характеризует исключительно испытанный образец и не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛ (Ц) ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Борзинском районе"

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Забайкальском крае»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Забайкальском крае в Борзинском районе»
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Борзинском районе»
674600, Забайкальский край, г. Борзя, ул. Карла Маркса, 118
Телефон, факс. (30233) 3-16-51, e-mail: fil-fbuz@cge.megalink.ru
ОКПО 74427292, ОГРН 1057536032069, ИНН/КПП 7536058990/752902001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU. 515435
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 28.01.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ (Ц)


Задорожина Н.В.
М.П.
«28» января 2022 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 130 от 28.01.2022

Наименование образца (пробы): вода питьевая централизованного водоснабжения
Наименование и адрес заказчика (юридический и фактический адрес):
АО «ЗабТЭК», Забайкальский край, г. Чита, ул. Петровская, 44
Дата отбора образца (пробы): 26.01.2022 в 08-45
Дата получения образца (пробы): 26.01.2022 в 14-00
Цель отбора: производственный контроль
Основание для отбора: заявление № 75-20/222-2022 от 26.01.2022
Место отбора образца (пробы), ведомственная принадлежность: Забайкальский край, Оловянинский район, гп. Золотореченск, котельня, разводящая сеть.
Код образца (пробы): 130/01.02.01.22
Количество/объем для испытаний: 1,5 л
НД на методику отбора: пробы отобраны специалистом заказчика
НД на объем лабораторных исследований: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Дополнительные сведения:
Наименование и краткое описание приложения (при наличии):

ИЛ (Ц) не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.
Протокол характеризует исключительно испытанный образец и не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛ (Ц) ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Борзинском районе"

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Забайкальском крае»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Забайкальском крае в Борзинском районе»
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Борзинском районе»
674600, Забайкальский край, г. Борзя, ул. Карла Маркса, 118
Телефон, факс. (30233) 3-16-51, e-mail: fil-fbuz@cge.megalink.ru
ОКПО 74427292, ОГРН 1057536032069, ИНН/КПП 7536058990/752902001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU. 515435
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 28.01.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ (Ц)

 Задорожина Н.В.

М.П.
«28» января 2022 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 131 от 28.01.2022

Наименование образца (пробы): вода питьевая централизованного водоснабжения

Наименование и адрес заказчика (юридический и фактический адрес):

АО «ЗабТЭК», Забайкальский край, г. Чита, ул. Петровская, 44

Дата отбора образца (пробы): 26.01.2022 в 08-50

Дата получения образца (пробы): 26.01.2022 в 14-00

Цель отбора: производственный контроль

Основание для отбора: заявление № 75-20/222-2022 от 26.01.2022

Место отбора образца (пробы), ведомственная принадлежность: Забайкальский край, Оловянинский район, гп. Золотореченск, котельная, резервуар.

Код образца (пробы): 131/01.02.01.22

Количество/объем для испытаний: 1,5 л

НД на методику отбора: пробы отобраны специалистом заказчика

НД на объем лабораторных исследований: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»


Дополнительные сведения:

Наименование и краткое описание приложения (при наличии):


ИЛ (Ц) не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.
Протокол характеризует исключительно испытанный образец и не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛ (Ц) ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Борзинском районе"

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Забайкальском крае»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Забайкальском крае в Борзинском районе»
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Борзинском районе»)
674600, Забайкальский край, г. Борзя, ул. Карла Маркса, 118
Телефон, факс. (30233) 3-16-51, e-mail: fil-fbuz@cge.megalink.ru
ОКПО 74427292, ОГРН 1057536032069, ИНН/КПП 7536058990/752902001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU. 515435
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 28.01.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ (Ц)

 Задорожина Н.В.
М.П.
« 21 » марта 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 483 от 21.03.2022

Наименование образца (пробы): вода питьевая централизованного водоснабжения
Наименование и адрес заказчика (юридический и фактический адрес):
АО «ЗабТЭК», Забайкальский край, г. Чита, ул. Петровская, 44
Дата отбора образца (пробы): 17.03.2022 в 08-30
Дата получения образца (пробы): 17.03.2022 в 12-00
Цель отбора: производственный контроль
Основание для отбора: заявление № 75-20/564-2022 от 17.03.2022
Место отбора образца (пробы), ведомственная принадлежность: Забайкальский
край, Оловянинский район, г.п. «Золотореченское» 5 квартал, дом 17/56,
разводящая сеть
Код образца (пробы): 483/01.02.03.22
Количество/объем для испытаний: 1,5л
НД на методику отбора: пробы отобраны специалистом заказчика
НД на объем лабораторных исследований: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания»
Дополнительные сведения:
Наименование и краткое описание приложения (при наличии):

ИЛ (Ц) не несет ответственности за информацию, предоставленную заказником.
Протокол характеризует исключительно испытанный образец и не может быть воспроизведен полностью
или частично без письменного разрешения ИЛ (Ц) ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Забайкальском крае в Борзинском районе"


Ф РИ 02-16.2-01-2021

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Борзинском районе»
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Борзинском районе»)
674600, Забайкальский край, г. Борзя, ул. Карла Маркса, 118
Телефон, факс. (30233) 3-16-51, e-mail: fil-fbuz@cge.megalink.ru
ОКПО 74427292, ОГРН 1057536032069, ИНН/КПП 7536058990/752902001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU. 515435
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 28.01.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ (Ц)


Задорожина Н.В.

М.П.
« 21 » марта 2022 г


ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 484 от 21.03.2022

Наименование образца (пробы): вода питьевая централизованного водоснабжения
Наименование и адрес заказчика (юридический и фактический адрес):
АО «ЗабТЭК», Забайкальский край, г. Чита, ул. Петровская, 44
Дата отбора образца (пробы): 17.03.2022 в 08-50
Дата получения образца (пробы): 17.03.2022 в 12-00
Цель отбора: производственный контроль
Основание для отбора: заявление № 75-20/564-2022 от 17.03.2022
Место отбора образца (пробы), ведомственная принадлежность: Забайкальский край, Оловянинский район, г.п. «Золотореченское» котельная, разводящая сеть
Код образца (пробы): 484/01.02.03.22
Количество/объем для испытаний: 1,5л
НД на методику отбора: пробы отобраны специалистом заказчика
НД на объем лабораторных исследований: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Дополнительные сведения:
Наименование и краткое описание приложения (при наличии):


ИЛ (Ц) не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.
Протокол характеризует исключительно испытанный образец и не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛ (Ц) ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Борзинском районе"

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Забайкальском крае»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Забайкальском крае в Борзинском районе»
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Борзинском районе»
674600, Забайкальский край, г. Борзя, ул. Карла Маркса, 118
Телефон, факс. (30233) 3-16-51, e-mail: fil-fbuz@cge.megalink.ru
ОКПО 74427292, ОГРН 1057536032069, ИНН/КПП 7536058990/752902001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU. 515435
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 28.01.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ (Ц)


Задорожина Н.В.

М.П.
« 21 » марта 2022 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 485 от 21.03.2022

Наименование образца (пробы): вода питьевая централизованного водоснабжения
Наименование и адрес заказчика (юридический и фактический адрес):
АО «ЗабТЭК», Забайкальский край, г. Чита, ул. Петровская, 44
Дата отбора образца (пробы): 17.03.2022 в 09-10
Дата получения образца (пробы): 17.03.2022 в 12-00
Цель отбора: производственный контроль
Основание для отбора: заявление № 75-20/564-2022 от 17.03.2022
Место отбора образца (пробы), ведомственная принадлежность: Забайкальский край, Оловянинский район, г.п. «Золотореченское» котельная, резервуар
Код образца (пробы): 485/01.02.03.22
Количество/объем для испытаний: 1,5л
НД на методику отбора: пробы отобраны специалистом заказчика
НД на объем лабораторных исследований: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Дополнительные сведения:
Наименование и краткое описание приложения (при наличии):

ИЛ (Ц) не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.
Протокол характеризует исключительно испытанный образец и не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛ (Ц) ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Борзинском районе"