



## **ТОМ 1. СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

к схеме теплоснабжения Новопавловского городского поселения

на период до 2032 года

Актуализация на 2022 год

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Новопавловского  
городского поселения

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ г.

## **ТОМ 1. СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

к схеме теплоснабжения Новопавловского городского поселения

на период до 2032 года

Актуализация на 2022 год

Индивидуальный предприниматель  
«Т-Энергетика»

Н.Г. Сапожников


## Оглавление

<b>РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА.....</b>	<b>5</b>
<b>РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОМОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОМОЩНОСТИ И ТЕПЛОМОЩНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.....</b>	<b>8</b>
<b>РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ.....</b>	<b>22</b>
<b>РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.....</b>	<b>24</b>
<b>РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОМОЩНОСТИ.....</b>	<b>26</b>
5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку.....	26
5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии;.....	26
5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.....	26
5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных;.....	26
5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.....	27
5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.....	28
5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации.....	28
5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения.....	28
5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей.....	28
5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.....	28
<b>РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.....</b>	<b>29</b>
6.1 Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов).....	29
6.2 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах.....	29
6.3 Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.....	29
6.4 Строительство или реконструкция тепловых сетей и центральных тепловых пунктов для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.....	29
6.5 Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.....	29
6.6 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.....	31
6.7 Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с истечением эксплуатационного ресурса.....	31

6.8 Строительство и реконструкция насосных станций.....	31
6.9 Мероприятия по гидравлической наладке .....	31
6.10 Мероприятия по установке общедомовых приборов учета.....	31
6.11 Гидравлическая промывка систем теплоснабжения .....	33
<b>РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ</b>	
<b>ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ .....</b>	<b>34</b>
<b>РАЗДЕЛ 8. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ.....</b>	<b>34</b>
<b>РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ</b>	
<b>ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ .....</b>	<b>37</b>
<b>РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ</b>	
<b>ОРГАНИЗАЦИИ .....</b>	<b>43</b>
<b>РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ</b>	
<b>ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ .....</b>	<b>46</b>
<b>РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ.....</b>	<b>46</b>
<b>РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ</b>	
<b>ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ</b>	
<b>.....</b>	<b>46</b>
<b>РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ .....</b>	<b>47</b>
<b>РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ .....</b>	<b>47</b>

## **Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа**

- Городское поселение «Новопавловское» входит в состав ПетровскЗабайкальского муниципального района. В состав городского поселения «Новопавловское» входят один населенный пункт п.г.т Новопавловка, который является административным центром. Численность населения посёлка Новопавловка составляет 4027 человек. Площадь территории посёлка .Новопавловка – 6,09 км
- п. Новопавловка;



*Рисунок 1. Положение Новопавловского городского поселения*

Всего в теплоснабжении потребителей Новопавловского городского поселения участвует 1 организация, осуществляющая генерацию тепловой энергии, транспорт теплоносителя до конечных потребителей городского поселения, а также реализацию потребляемой тепловой энергии.

Существующие Котельные в Новопавловском городском поселении осуществляют теплоснабжение жилого фонда города, объектов социальной сферы и сторонних организаций, а также промышленных предприятий.

Информация об уровне базового потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения в городском поселении приведена в таблице 1.

Таблица 1. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных городского округа

№ п/п	Наименование котельной	Тепловая мощность котельной, Гкал/ч				Потери через изоляция и с утечками, Гкал/ч	Присоединенная договорная нагрузка потребителей в сетевой воде, Гкал/ч							Резерв/ Дефицит мощности, Гкал/ч
							Всего:	Жилой фонд		СКБ		Прочие (Юр. лица)		
		Установленная	Располагаемая	Потери на собственные нужды	Мощность «нетто»			Отопление вентиляция	ГВС	Отопление вентиляция	ГВС	Отопление вентиляция	ГВС	
1	Котельная д/сада №7	2,15	2,15	0,005	2,140	0,030	0,330	0,000	0,000	0,330	0,000	0,000	0,000	1,780
2	Котельная жилого дома	0,26	0,26	0,001	0,260	0,040	0,088	0,088	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,130
3	Котельная трудового центра	0,43	0,43	0,002	0,430	0,010	0,105	0,000	0,000	0,105	0,000	0,000	0,000	0,320
4	Котельная начальной школы	1,5	1,5	0,002	1,498	0,0054	-	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
5	Котельная средней школы	0,9	0,9	0,005	0,895	-	-	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
6	Котельная д/сада №15	1,5	1,5	0,002	1,498	0,007	-	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7	Котельная Каскад	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Итого		6,738	6,738	0,017	6,721	0,077	0,523	0,088	0,000	0,435	0,000	0,000	0,000	2,229

Таблица 2. Баланс выработки тепловой энергии

Номер источника	Наименование котельной	Фактическая годовая выработка тепла	Собственные технологические нужды	Отпуск в сеть	Потери через изоляцию и с утечками		Полезный отпуск
		Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	%	Гкал
1	Котельная д/сада №7	1084,22	31,44	1052,78	154,61	14,69	898,17
2	Котельная жилого дома	1121,00	8,03	1112,97	196,00	17,61	916,97
3	Котельная трудового центра	337,53	10,16	327,37	37,05	11,32	290,32
4	Котельная начальной школы	361	12	349,17	-	-	349,17
5	Котельная средней школы	787	27	759,27	29,90	5,50	319,27
6	Котельная д/сада №15	333	10	322,67	38,66	11,22	284,01
7	Котельная Каскад	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Итого		2542,75	49,63	2493,12	387,66		2105,46

На территории Новопавловского городского поселения установлены следующие проекты планировки и межевания территории.

Существующие нормативы потребления коммунальных услуг на отопление в жилых домах с централизованными системами теплоснабжения представлены в Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения.

Необходимость в изменениях значений удельного нормативного расхода тепловой энергии на территории Новопавловского городского поселения отсутствует.

По предоставленным данным к системе теплоснабжения Новопавловского городского поселения перевод тепловых нагрузок не планируется

Проекты планировки и межевания малоэтажной жилой застройки отсутствуют.

Приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами Новопавловского городского поселения, расположенными в производственных зонах, не предполагается.



Таблица 3. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя

№ п/п	Объекты	Категория потребления	Изменение тепловой нагрузки, Гкал/ч. увеличение (+), уменьшение (-)											
			2022		2023		2024		2025		2026		2027-2032	
			Тепловая энергия	Тепло- носитель	Тепловая энергия	Тепло- носитель	Тепловая энергия	Тепло- носитель	Тепловая энергия	Тепло- носитель	Тепловая энергия	Тепло- носитель	Тепловая энергия	Тепло- носитель
			Гкал/ч	м3/ч/Гкал	Гкал/ч	м3/ч/Гкал	Гкал/ч	м3/ч/Гкал	Гкал/ч	м3/ч/Гкал	Гкал/ч	м3/ч/Гкал	Гкал/ч	м3/ч/Гкал
Снос ветхо-аварийного жилья			0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
1	Котельная д/сада №7	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Население	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Прочие потребители	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Котельная жилого дома	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Население	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Прочие потребители	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Котельная трудового центра	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Население	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Прочие потребители	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Котельная начальной школы	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Население	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Прочие потребители	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

*Том 1. Утверждаемая часть схемы теплоснабжения Новопавловского городского поселения*

№ п/п	Объекты	Категория потребления	Изменение тепловой нагрузки, Гкал/ч. увеличение (+), уменьшение (-)											
			2022		2023		2024		2025		2026		2027-2032	
			Тепловая энергия	Тепло- носитель	Тепловая энергия	Тепло- носитель	Тепловая энергия	Тепло- носитель	Тепловая энергия	Тепло- носитель	Тепловая энергия	Тепло- носитель	Тепловая энергия	Тепло- носитель
			Гкал/ч	м3/ч/Гкал	Гкал/ч	м3/ч/Гкал	Гкал/ч	м3/ч/Гкал	Гкал/ч	м3/ч/Гкал	Гкал/ч	м3/ч/Гкал	Гкал/ч	м3/ч/Гкал
5	Котельная средней школы	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Население	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Прочие потребители	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	Котельная д/сада №15	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Население	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Прочие потребители	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Котельная Каскад	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Население	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Прочие потребители	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

## **Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей**

В ходе актуализации схемы теплоснабжения были определены следующие расчетные элементы территориального деления Новопавловского городского поселения в соответствии с административными границами населенных пунктов:

- п. Новопавловка

Зона действия источника тепловой энергии - территория городского поселения, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения. В Новопавловском городском поселении можно выделить следующие зоны действия источников тепловой энергии с выделением идентификационных номеров зон действия (ИНЗД):

- Зона действия котельной трудового центра с. Новопавловское , ИНЗД - 1;
- Зона действия котельной жилого дома с. Новопавловское ИНЗД - 2;
- Зона действия котельной д/сада №7 с. Новопавловское , ИНЗД - 3;



Рисунок 2. Зона действия котельной трудового центра с. Новопавловское ИНЗД - 1



Рисунок 3. Зона действия котельной жилого дома с. Новопавловское ИНЗД – 2



Рисунок 5. Зона действия котельной д/сада №7 с. Новопавловское ИНЗД – 3

Динамика изменения договорной нагрузки приведена в таблице 4.

Таблица 4. Динамика изменения тепловой нагрузки

№ п/п	Объекты	Категория потребления	Подключенная нагрузка, Гкал/ч					
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2032
1	Котельная д/сада №7	Всего	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330
		Население	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджетные организации	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330
		Прочие потребители	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Котельная жилого дома	Всего	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088
		Население	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088
		Бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Прочие потребители	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Котельная трудового центра	Всего	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105
		Население	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджетные организации	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105
		Прочие потребители	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Котельная начальной школы	Всего	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
		Население	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
		Бюджетные организации	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
		Прочие потребители	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
5	Котельная средней школы	Всего	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
		Население	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
		Бюджетные организации	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
		Прочие потребители	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

№ п/п	Объекты	Категория потребления	Подключенная нагрузка, Гкал/ч					
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2032
6	Котельная д/сада №15	Всего	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
		Население	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
		Бюджетные организации	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
		Прочие потребители	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7	Котельная Каскад	Всего	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
		Население	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
		Бюджетные организации	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
		Прочие потребители	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

Балансы тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии Новопавловского городского поселения представлены в таблице 5



Таблица 6. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

№ п/п	Объекты	Категория потребления	Баланс тепловой мощности, Гкал/ч					
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2032
1	Котельная д/сада №7	Установленная мощность	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
		Располагаемая мощность	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
		Собственные технологические нужды	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		Договорная нагрузка	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
		Потери через изоляцию и с утечками	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
		Резерв/дефицит мощности	1,78	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79
2	Котельная жилого дома	Установленная мощность	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
		Располагаемая мощность	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
		Собственные технологические нужды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Договорная нагрузка	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
		Потери через изоляцию и с утечками	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
		Резерв/дефицит мощности	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
3	Котельная трудового центра	Установленная мощность	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
		Располагаемая мощность	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
		Собственные технологические нужды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Договорная нагрузка	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10
		Потери через изоляцию и с утечками	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		Резерв/дефицит мощности	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
4	Котельная начальной школы	Установленная мощность	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
		Располагаемая мощность	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
		Собственные технологические нужды	12	12	12	12	12	12
		Договорная нагрузка	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
		Потери через изоляцию и с утечками	38,66	38,66	38,66	38,66	38,66	38,66
		Резерв/дефицит мощности	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Объекты	Категория потребления	Баланс тепловой мощности, Гкал/ч					
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2032
5	Котельная средней школы	Установленная мощность	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
		Располагаемая мощность	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
		Собственные технологические нужды	27	27	27	27	27	27
		Договорная нагрузка	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
		Потери через изоляцию и с утечками	-	-	-	-	-	-
		Резерв/дефицит мощности	-	-	-	-	-	-
6	Котельная д/сада №15	Установленная мощность	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
		Располагаемая мощность	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
		Собственные технологические нужды	10	10	10	10	10	10
		Договорная нагрузка	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
		Потери через изоляцию и с утечками	29,90	29,90	29,90	29,90	29,90	29,90
		Резерв/дефицит мощности	-	-	-	-	-	-
7	Котельная Каскад	Установленная мощность	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
		Располагаемая мощность	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
		Собственные технологические нужды	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
		Договорная нагрузка	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
		Потери через изоляцию и с утечками	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
		Резерв/дефицит мощности	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого, подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

$$S = b + \frac{30 \cdot 10^8 \cdot \varphi}{R^2 \cdot \Pi} + \frac{95 \cdot R^{0.86} \cdot B^{0.26} \cdot s}{\Pi^{0.62} \cdot H^{0.19} \cdot \Delta \tau^{0.38}}, \text{ где}$$

$R$  – радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

$H$  - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м. вод. ст.;

$b$  - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб/Гкал/ч;

$s$  - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м<sup>2</sup>;

$b$  – среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км<sup>2</sup>;

$\Pi$  - теплоплотность района, Гкал/ч\*км<sup>2</sup>;

$\Delta\tau$  - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С;

$\varphi$  - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру  $R$  и приравнявая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

$$R_y = 563 \cdot \left( \frac{\varphi}{s} \right)^{0.35} \cdot \frac{H^{0.07}}{B^{0.09}} \cdot \left( \frac{\Delta\tau}{B^{0.09}} \right)^{0.13}$$

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для источников тепловой энергии Новопавловского городского поселения на перспективу приводятся в таблице 7.

Таблица 7. Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения

№ п/п	Источник тепловой энергии	Площадь зоны действия источника	Количество объектов в зоне действия	Подключенная нагрузка всех потребителей	Расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети	Потери давления в тепловой сети	Теплоплотность района	Радиус оптимального теплоснабжения
		-	-	Qподкл	$\Delta t$	Н	П	Rопт
		км2	ед.	Гкал/ч	°С	м.вод.ст	Гкал/ч·км2	км
1	Котельная д/сада №7	0,06	4,00	0,330	28,0	10,0	5,50	1,94
2	Котельная жилого дома	0,03	2,00	0,088	28,0	10,0	2,93	2,11
3	Котельная трудового центра	0,03	2,00	0,105	28,0	10,0	3,50	2,06

### ***Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя***

Перспективные балансы теплоносителя источников тепловой энергии Новопавловского городского поселения на расчетный срок с учетом расчетной величины нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях, расхода теплоносителя на горячее водоснабжение потребителей, нормативного и фактического (для аварийного режима) часового расхода подпиточной воды, существующего и перспективного баланса производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития систем теплоснабжения приведены в таблице 8.

Анализ результатов наличия резервов/дефицитов теплоносителя в Новопавловском городском поселении показывает, что дефициты на источниках тепловой энергии с установленными системами водоподготовки отсутствуют.

Таблица 8. Перспективные балансы теплоносителя для подпитки на расчетный срок

№ п/п	Объекты	Категория потребления	Баланс теплоносителя, т/ч					
			21	22	23	24	25	2026- 2031
1	Котельная д/сада №7	Производительность ВПУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,030	0,030
		Расход на подпитку	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
		Расход на ГВС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Резерв/дефицит	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	0,00	0,00
2	Котельная жилого дома	Производительность ВПУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		Расход на подпитку	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		Расход на ГВС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Резерв/дефицит	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00
3	Котельная трудового центра	Производительность ВПУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		Расход на подпитку	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		Расход на ГВС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Резерв/дефицит	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00
4	Котельная начальной школы	Производительность ВПУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Расход на подпитку	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		Расход на ГВС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Резерв/дефицит	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
5	Котельная средней школы	Производительность ВПУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Расход на подпитку	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		Расход на ГВС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Резерв/дефицит	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
6	Котельная д/сада №15	Производительность ВПУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Расход на подпитку	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		Расход на ГВС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Резерв/дефицит	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
7	Котельная Каскад	Производительность ВПУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Расход на подпитку	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		Расход на ГВС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Резерв/дефицит	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01

## **Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения**

Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки Новопавловского городского поселения на период до 2032 г. определялся по данным генерального плана городского поселения, генеральных планов населенных пунктов, а также на основании утвержденных проектов планировки и межевания территорий. По предоставленным данным численность населения Петровск-Забайкальского района снижается. Динамика численности населения по предоставленным данным приведена в таблице 9.

*Таблица 9. Динамика численности населения*

Год	2019	2020	2021	2022		2028		2032	
	Факт	Факт	Факт	Инерц.	Базовый	Инерц.	Базовый	Инерц.	Базовый
Население муниципального образования	16790	16565	16315	16215	16315	15015	16315	14015	16315

В схеме теплоснабжения рассматриваются два варианта развития систем теплоснабжения Новопавловского городского поселения.

В соответствии с первым (базовым) сценарием развития на расчетный срок реализуется весь комплекс мероприятий по модернизации и реконструкции систем теплоснабжения. Вариант учитывает замедление динамики оттока населения с последующим приростом. Реализуются планы перспективной застройки и строительства новых источников тепловой энергии (по одному из предложенных вариантов). Происходит реализация комплекса мероприятий по переводу систем теплоснабжения на «закрытый» тип схемы организации горячего водоснабжения.

В ходе реализации мероприятий по модернизации систем теплоснабжения:

- 1) Производится замена ветхих тепловых сетей для обеспечения нормативных уровней надежности;
- 2) Внедряются балансировочные клапана для возможности ручной наладки систем теплоснабжения;
- 3) Производится установка резервного электроснабжения.

В соответствии со вторым сценарием (инерционным) сохраняется динамика снижения численности населения, реализуются только ключевые мероприятия по развитию и модернизации систем, при этом развитие перспективных районов замораживается на последующие периоды в связи с недостаточным экономическим уровнем развития муниципалитета. Ключевыми мероприятиями являются мероприятия, обеспечивающие повышение уровня надежности систем теплоснабжения (представлены в главе 7 и 8 настоящего документа), а также мероприятия по исключению избыточных тепловых потерь на магистральных тепловых сетях.



Вариант учитывает сохранение существующей системы организации источников тепловой энергии в Новопавловском городском поселении

Ключевыми параметрами сравнения вариантов развития являются:

- Перспективная численность населения;
- Реализация проектов перспективной застройки;
- Суммарная стоимость реализации мероприятий;
- Суммарная подключенная договорная нагрузка;
- Возможность бюджетного субсидирования проектов;
- Обеспечение надежности функционирования систем теплоснабжения;

Сравнение вариантов развития по данным критериям представлено в таблице 10.

Таблица 10. Сравнение вариантов развития

Критерий	Оптимистичный вариант развития	Пессимистичный вариант развития
Перспективная численность населения на 2036 г., чел	16315	14015
Реализация проектов перспективной застройки	+	-
Суммарная стоимость реализации мероприятий, тыс. руб.	2 746	1922
Суммарная подключенная договорная нагрузка, Гкал/ч	0,523	0,430
Возможность бюджетного субсидирования проектов	+	-
Обеспечение надежности функционирования систем теплоснабжения	+	+

Анализ ценовых (тарифных) последствий представлен в Главе 14 настоящего документа. Ценовые (тарифные) последствия для населения Новопавловского городского поселения на перспективу до 2032 года для оптимистичного и пессимистичного вариантов развития являются одинаковыми в связи с отсутствием мероприятий, предполагающих наличие инвестиционной тарифной надбавки.

Для дальнейшей оценки принят оптимистический сценарий градостроительного развития городского поселения исходя из максимальной емкости территорий, максимальной численности населения, а также с точки зрения обеспечения наиболее сложного варианта организации гидравлических режимов (максимальной тепловой нагрузки).

## ***Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии***

### ***5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку***

Схемой теплоснабжения строительство новых и реконструкция котельного оборудования источников тепловой энергии не предусматривается.

### ***5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии;***

На момент актуализации схемы теплоснабжения Новопавловского городского поселения предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии не предусмотрены.

### ***5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения***

С целью обеспечения нормативной надежности теплоснабжения рекомендуется реализация следующих мероприятий:

1) Установка общедомовых приборов учета МКД в соответствии с 261 ФЗ (2021-2026 гг.). В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учёту с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов. В целях поддержки развития централизованного теплоснабжения Федеральным законом от 29.07.2017 № 279-ФЗ внесены изменения в данную статью.

В частности, отменено исключение по установке приборов учёта тепловой энергии в зданиях, максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем две десятых гигакалории в час (0,2 Гкал/ч), при котором ранее допускалось не устанавливать приборы учёта. Под данные изменения попадают здания, средняя площадь которых составляет менее 2500 м<sup>2</sup> (с учётом характеристик здания).

В связи с этим в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ в срок до 1 января 2019 года собственники:

- зданий, строений, сооружений, используемых для размещения органов государственной власти (местного самоуправления) и находящихся в государственной (муниципальной) собственности;
- зданий, строений, сооружений и иных объектов, при эксплуатации которых используются энергетические ресурсы (в том числе временных объектов);
- жилых домов, дачных домов или садовых домов, которые объединены общими сетями инженерно-технического обеспечения, подключёнными к системам централизованного снабжения тепловой энергией и максимальный объём потребления тепловой энергии которых составляет менее чем 0,2 Гкал/ч, обязаны обеспечить оснащение приборами учёта тепловой энергии при наличии технической возможности их установки, а также ввод установленных приборов учёта в эксплуатацию.

Фактически установлено на 2021 г. – 0 шт. Информация о наличии приборов учета у потребителей представлена в обосновывающих материалах том 2 .

2) Проведение гидравлической наладки систем теплоснабжения Новопавловского городского поселения (электронное моделирование с целью ручной регулировки балансировочными клапанами) (2022-2026 гг.). Одним из наиболее эффективных способов определения потенциала энергосбережения в системах теплоснабжения является разработка электронных моделей, позволяющих проводить разнообразные теплогидравлические расчеты и формировать мероприятия по модернизации и реконструкции.

3) Инвентаризация тепловых сетей источников тепловой энергии, а также запорно-регулирующего оборудования на них (обеспечить возможность потенциальной передачи в концессию) (2022-2023 гг.). Инвентаризация бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи ресурсов является необходимой частью планомерного эффективного развития городского поселения. Инвентаризация необходима для осуществления концессионного соглашения, либо при передаче энергетического хозяйства в аренду.

#### ***5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных;***

На момент актуализации схемы теплоснабжения Новопавловского городского поселения на территории источников тепловой энергии графики совместной работы не предусмотрены.

#### ***5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно***

На территории Новопавловского городского поселения в рамках модернизации системы теплоснабжения вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии не рассматривается

### ***5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии***

На момент актуализации схемы теплоснабжения Новопавловского городского поселения меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

### ***5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации***

На момент актуализации схемы теплоснабжения Новопавловского городского поселения меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы не предусмотрены.

### ***5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения***

На территории Новопавловского городского поселения в перспективе перенос источников тепловой энергии на общую тепловую сеть не предполагается.

### ***5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей***

На территории Новопавловского городского поселения ввод новых мощностей не предполагается

### ***5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.***

На территории Новопавловского городского поселения возобновляемые источники энергии а также местные виды топлива не используются.

## ***Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей***

### ***6.1 Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)***

В соответствии с Разделом 2 настоящего документа зон с дефицитом тепловой мощности на территории Новопавловского городского поселения не выявлено, мероприятия не требуются.

### ***6.2 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах***

Проекты планировки не предусматривают строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах.

### ***6.3 Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения***

На территории Новопавловского городского поселения не планируется строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии.

### ***6.4 Строительство или реконструкция тепловых сетей и центральных тепловых пунктов для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных***

Модернизации тепловых сетей за счет перевода котельных в пиковый режим работы на территории Новопавловского городского поселения не предполагается.

### ***6.5 Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения***

Схемой теплоснабжения на расчетный срок предусматривается ежегодная замена минимум 2 км эксплуатируемых ветхих тепловых сетей.

С целью обеспечения нормативной надежности теплоснабжения рекомендуется реализация следующих мероприятий:

1) Установка общедомовых приборов учета МКД в соответствии с 261 ФЗ (2021-2026 гг.). В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учёту с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов. В целях поддержки развития централизованного теплоснабжения Федеральным законом от 29.07.2017 № 279-ФЗ внесены изменения в данную статью.

В частности, отменено исключение по установке приборов учёта тепловой энергии в зданиях, максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем две десятых гигакалории в час (0,2 Гкал/ч), при котором ранее допускалось не устанавливать приборы учёта. Под данные изменения попадают здания, средняя площадь которых составляет менее 2500 м<sup>2</sup> (с учётом характеристик здания).

В связи с этим в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ в срок до 1 января 2019 года собственники:

- зданий, строений, сооружений, используемых для размещения органов государственной власти (местного самоуправления) и находящихся в государственной (муниципальной) собственности;
- зданий, строений, сооружений и иных объектов, при эксплуатации которых используются энергетические ресурсы (в том числе временных объектов);
- жилых домов, дачных домов или садовых домов, которые объединены общими сетями инженерно-технического обеспечения, подключёнными к системам централизованного снабжения тепловой энергией и максимальный объём потребления тепловой энергии которых составляет менее чем 0,2 Гкал/ч, обязаны обеспечить оснащение приборами учёта тепловой энергии при наличии технической возможности их установки, а также ввод установленных приборов учёта в эксплуатацию.

2) Проведение гидравлической наладки систем теплоснабжения Новопавловского городского поселения (электронное моделирование с целью ручной регулировки балансировочными клапанами) (2022-2026 гг.). Одним из наиболее эффективных способов определения потенциала энергосбережения в системах теплоснабжения является разработка электронных моделей, позволяющих проводить разнообразные теплогидравлические расчеты и формировать мероприятия по модернизации и реконструкции.

Инвентаризация тепловых сетей источников тепловой энергии, а также запорно-регулирующего оборудования на них (обеспечить возможность потенциальной передачи в концессию) (2022-2023 гг.). Инвентаризация бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи ресурсов является необходимой частью планомерного эффективного развития городского поселения. Инвентаризация необходима для осуществления концессионного соглашения, либо при передаче энергетического хозяйства в аренду

### **6.6 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки**

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки схемой теплоснабжения не предусмотрено

### **6.7 Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с истечением эксплуатационного ресурса**

Ежегодная замена 8 м ветхих тепловых сетей среднего диаметра 80 мм (2% от общей протяженности) Котельная д/сада №7,

Ежегодная замена 4 м ветхих тепловых сетей среднего диаметра 80 мм (2% от общей протяженности) Котельная жилого дома

Ежегодная замена 4 м ветхих тепловых сетей среднего диаметра 80 мм (2% от общей протяженности) Котельная трудового центра

Замена изношенных участков тепловых сетей позволит снизить величину потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя, повысить надежность системы в целом, а также избегать аварийных ситуаций и недоотпуска тепловой энергии потребителю.

Замена изоляции среднего диаметра 80мм и протяжённостью 8 м системы теплоснабжения Котельная д/сада №7

Замена изоляции среднего диаметра 80мм и протяжённостью 4 м системы теплоснабжения Котельная трудового центра,

Замена изоляции среднего диаметра 80мм и протяжённостью 4 м системы теплоснабжения Котельная жилого дома

### **6.8 Строительство и реконструкция насосных станций**

Мероприятий по строительству и реконструкции насосных станций в системах теплоснабжения котельных Новопавловского городского поселения не предусматривается.

### **6.9 Мероприятия по гидравлической наладке**

Проведение мероприятий по гидравлической наладке на котельной д/сада №7, котельной жилого дома, котельной трудового центра не предполагаются

### **6.10 Мероприятия по установке общедомовых приборов учета**

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации» производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учёту с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов. В целях поддержки развития централизованного теплоснабжения Федеральным законом от 29.07.2017 № 279-ФЗ внесены изменения в данную статью.

В частности, отменено исключение по установке приборов учёта тепловой энергии в зданиях, максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем две десятых гигакалории в час (0,2 Гкал/ч), при котором ранее допускалось не устанавливать приборы учёта. Под данные изменения попадают здания, средняя площадь которых составляет менее 2500 м<sup>2</sup> (с учётом характеристик здания).

В связи с этим в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ в срок до 1 января 2019 года собственники:

- зданий, строений, сооружений, используемых для размещения органов государственной власти (местного самоуправления) и находящихся в государственной (муниципальной) собственности;
- зданий, строений, сооружений и иных объектов, при эксплуатации которых используются энергетические ресурсы (в том числе временных объектов);
- многоквартирных домов;
- жилых домов, дачных домов или садовых домов, которые объединены общими сетями инженерно-технического обеспечения, подключёнными к системам централизованного снабжения тепловой энергией и максимальный объём потребления тепловой энергии которых составляет менее чем 0,2 Гкал/ч, обязаны обеспечить оснащение приборами учёта тепловой энергии при наличии технической возможности их установки, а также ввод установленных приборов учёта в эксплуатацию. Требования настоящей статьи в части организации учета используемых энергетических ресурсов не распространяются на ветхие, аварийные объекты.

Также необходимо отметить, что в соответствии со статьей 13 Федерального закона №261, организации, которые осуществляют снабжение водой, природным газом, тепловой энергией, электрической энергией или их передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования объектов, подлежащих в соответствии с требованиями настоящей статьи оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов, обязаны осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют..



### **6.11 Гидравлическая промывка систем теплоснабжения**

Проведение гидравлической промывки систем теплоснабжения потребителей тепловой энергии на территории Новопавловского городского поселения позволит удалить шлаковые отложения в индивидуальных теплообменных аппаратах (радиаторах) потребителей, благодаря чему повысится коэффициент теплопередачи, а также улучшатся гидравлические режимы работы систем теплоснабжения ввиду снижения гидравлического сопротивления.

Рекомендуется обеспечить гидравлическую промывку систем теплоснабжения всех многоквартирных домов и потребителей бюджетного сектора.

Гидравлическую промывку необходимо осуществлять ежегодно с целью поддержания необходимых параметров функционирования систем теплоснабжения.

## ***Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые системы***

На территории Новопавловского городского поселения отсутствуют открытые системы теплоснабжения. В перспективе на расчетный срок также не предполагается ввод в эксплуатацию открытых систем теплоснабжения. Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые системы не требуются.

## ***Раздел 8. Существующие и перспективные топливные балансы***

Описание существующих и перспективных топливных балансов Новопавловского городского поселения с указанием расчетных максимальных расходов основного вида топлива по источникам централизованного теплоснабжения представлены в таблице Таблица 11.

Перерасчет нормативных запасов топлива для источников централизованного теплоснабжения Новопавловского городского поселения, работающих на твердом топливе, не требуется ввиду их вывода из эксплуатации на момент расчетного срока.

На момент актуализации на территории Новопавловского городского поселения нормативные запасы топлива не утверждались.

На территории Новопавловского городского поселения отсутствует целесообразность ввода новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива в связи с высокими издержками реализации и отсутствием отработанного механизма внедрения. Информация об используемом топливе на источниках тепловой энергии Новопавловского городского поселения представлена в таблице 11.

Таблица 11. Перспективный топливный баланс Новопавловского городского поселения

№ п/п	Объект	Вид основного топлива	Показатель	Расход топлива, т.у.т						
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2032
1	Котельная д/сада №7	Бурий уголь	Расход топлива, т.у.т	122,5	122,5	122,5	122,5	122,5	123,7	125,0
			Расход топлива, тыс. м3	276,6	276,6	276,6	276,6	276,6	273,8	271,0
			Теплотворная способность, ккал/кг	3100,0	3100,0	3100,0	3100,0	3100,0	3100,0	3100,0
2	Котельная жилого дома	Бурий уголь	Расход топлива, т.у.т	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	31,0	31,0
			Расход топлива, тыс. м3	70,7	70,7	70,7	70,7	70,7	70,0	70,0
			Теплотворная способность, ккал/кг	3100,0	3100,0	3100,0	3100,0	3100,0	3100,0	3100,0
3	Котельная трудового центра	Бурий уголь	Расход топлива, т.у.т	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,0	45,0
			Расход топлива, тыс. м3	102,7	102,7	102,7	102,7	102,7	101,7	101,7
			Теплотворная способность, ккал/кг	3100,0	3100,0	3100,0	3100,0	3100,0	3100,0	3100,0
4	Котельная начальной школы	Бурий уголь	Расход топлива, т.у.т	77,54	77,54	77,54	77,54	77,54	77,54	77,54
			Расход топлива, тыс. м3	123,47	123,47	123,47	123,47	123,47	123,47	123,47
			Теплотворная способность, ккал/кг	3100,0	3100,0	3100,0	3100,0	3100,0	3100,0	3100,0
5	Котельная средней школы	Бурий уголь	Расход топлива, т.у.т	243,55	243,55	243,55	243,55	243,55	243,55	243,55
			Расход топлива, тыс. м3	152,95	152,95	152,95	152,95	152,95	152,95	152,95
			Теплотворная способность, ккал/кг	3100,0	3100,0	3100,0	3100,0	3100,0	3100,0	3100,0

*Том 1. Утверждаемая часть схемы теплоснабжения Новопавловского городского поселения*

№ п/п	Объект	Вид основного топлива	Показатель	Расход топлива, т.у.т						
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2032
6	Котельная д/сада №15	Бурий уголь	Расход топлива, т.у.т	64,52	64,52	64,52	64,52	64,52	64,52	64,52
			Расход топлива, тыс. м3	102,74	102,74	102,74	102,74	102,74	102,74	102,74
			Теплотворная способность, ккал/кг	3100,0	3100,0	3100,0	3100,0	3100,0	3100,0	3100,0
7	Котельная Каскад	Бурий уголь	Расход топлива, т.у.т	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
			Расход топлива, тыс. м3	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
			Теплотворная способность, ккал/кг	3100,0	3100,0	3100,0	3100,0	3100,0	3100,0	3100,0

№ п/п	Мероприятие	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2037
1	Внедрение комплексной системы диспетчеризации котельных Петровск-Забайкальского муниципального района						1000,0
2	Установка приборов учета в количестве 7шт на Котельной д/сада №7 с. Новопавловское, Котельной жилого дома с. Новопавловское, Котельной трудового центра с. Новопавловское			100,0		100,0	100,0
3	Установка системы водоподготовки мощностью 0,03 т/ч на Котельную трудового центра с. Новопавловское				150,0		
4	Установка системы водоподготовки мощностью 0,01 т/ч на Котельную жилого дома с. Новопавловское					150,0	
5	Установка системы водоподготовки мощностью 0,01 т/ч на Котельную д/сада №7 с. Новопавловское						150,0
6	Утверждение нормативов: технологических потерь при транспортировке, запаса основного и резервного топлива, расхода условного топлива						10,0
7	Ежегодная гидравлическая чистка труб сетевого контура Котельной трудового центра с. Новопавловское	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	40,0
8	Ежегодная гидравлическая чистка труб сетевого контура Котельной жилого дома с. Новопавловское	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	60,0
9	Ежегодная гидравлическая чистка труб сетевого контура Котельной д/сада №7 с. Новопавловское	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	80,0
10	Ежегодная замена изоляции на тепловых сетях средним диаметром (Ду 80 ) протяжённостью 4 м Котельной трудового центра с. Новопавловское			2,0		2,0	2,0
11	Ежегодная замена изоляции на тепловых сетях средним диаметром (Ду 80) протяжённостью 4 м Котельной жилого дома с. Новопавловское			2,0		2,0	2,0

### **Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение**

Итоговая таблица мероприятий по реконструкции и модернизации систем теплоснабжения Новопавловского городского поселения представлена в таблице

Таблица 17.

Общий объем инвестиций в проекты развития системы централизованного теплоснабжения Новопавловского городского поселения при оптимистичном прогнозе развития в период 2022-2037 гг. составит 2036 млн. руб. Основной объем затрат будет приходиться на периоды 2026-2037 гг.

Для расчета цен на строительство объектов системы теплоснабжения использовались нормативы сметной стоимости НЦС 81-02-19-2020 Сборник №13 «Наружные тепловые сети», НЦС 81-02-19-2020 Сборник №19 «Здания и сооружения городской инфраструктуры». Удельные цены, принятые для расчета представлены в таблицах 12-16. Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации (Свердловской области) составляет 0,95 для тепловых сетей и 0,95 для зданий и сооружений. Также был проведен

анализ стоимости аналогичных объектов на официальных сайтах производителей энергетического оборудования посредством сети Интернет.

Таблица 12. Цена на строительство котельных

Измеритель:	1 МВт	тыс.руб.
Котельные блочно-модульные на газообразном топливе, теплопроизводительностью:		
19-02-001-01	1 МВт	9 583,93
19-02-001-02	5 МВт	5 727,42
19-02-001-03	8,16 МВт	5 694,12
19-02-001-04	12 МВт	4 535,73
19-02-001-05	20,8 МВт	4 148,25
19-02-001-06	35 МВт	3 886,87
Отдельно стоящие котельные на газообразном топливе, теплопроизводительностью:		
19-02-001-07	5 МВт	10 414,89
19-02-001-08	10 МВт	5 909,76
19-02-001-09	15 МВт	4 627,65
19-02-001-10	20 МВт	3 996,20
19-02-001-11	34,89 МВт	2 585,63
19-02-001-12	46,52 МВт	2 534,93

Таблица 13. Цена на строительство тепловых сетей (бесканальная)

Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°C, в сухих грунтах в траншеях с откосами с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом, диаметр труб:		тыс. руб.
13-03-001-01	80 мм	10 276,77
13-03-001-02	100 мм	11 415,62
13-03-001-03	125 мм	12 775,22
13-03-001-04	150 мм	15 424,99
13-03-001-05	200 мм	18 203,37
13-03-001-06	250 мм	22 375,49
13-03-001-07	300 мм	24 924,54
13-03-001-08	400 мм	33 849,04
13-03-001-09	500 мм	46 641,89

Таблица 14. Цена на строительство тепловых сетей (надземная)

Надземная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°C на низких опорах		тыс. руб.
13-06-002-01	80 мм	11 611,40
13-06-002-02	100 мм	12 528,09
13-06-002-03	125 мм	13 252,23
13-06-002-04	150 мм	14 048,50
13-06-002-05	200 мм	17 233,23
13-06-002-06	250 мм	22 577,05
13-06-002-07	300 мм	24 066,64

Таблица 15. Цена на строительство тепловых сетей (бесканальная, ППУ)

Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана (ППУ) на глубине 2 м, при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°C, на железобетонном основании по песчаной подготовке, в сухих грунтах в траншеях с откосами без креплений с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом, диаметр труб:		тыс. руб.
13-07-005-01	50 мм	843,43
13-07-005-02	70 мм	931,70
13-07-005-03	80 мм	990,68
13-07-005-04	100 мм	1 101,72
13-07-005-05	125 мм	1 347,95
13-07-005-06	150 мм	1 398,58
13-07-005-07	200 мм	2 106,52
13-07-005-08	250 мм	2 906,90
13-07-005-09	300 мм	3 160,03
13-07-005-10	400 мм	4 349,23
13-07-005-11	500 мм	6 798,73
13-07-005-12	600 мм	7 422,06

Стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации к таблице 13-03-001 приведена в таблице 16.

Таблица 16. Стоимость проектных и изыскательских работ

Код показателя	Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.	
	строительства всего (на принятую единицу измерения)	в том числе проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации
13-03-001-01	10 276,77	548,74
13-03-001-02	11 415,62	609,55
13-03-001-03	12 775,22	682,15
13-03-001-04	15 424,99	823,64
13-03-001-05	18 203,37	971,99
13-03-001-06	22 375,49	1 194,77
13-03-001-07	24 924,54	1 330,88
13-03-001-08	33 849,04	1 807,41
13-03-001-09	46 641,89	2 490,50

Предложенные мероприятия носят предпроектный характер и требуют более детальной проработки и технико-экономического обоснования в ходе подготовки проектной документации.

В ходе актуализации схемы предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению в связи с изменением температурных графиков и гидравлических режимов работы системы не выявлено.

Предложенные мероприятия носят предпроектный характер и требуют более детальной проработки и технико-экономического обоснования.



Таблица 17. Общая программа мероприятий по модернизации системы теплоснабжения

№ п/п	Мероприятие	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	Итого	Источник финансирования
1	Внедрение комплексной системы диспетчеризации котельных Петровск-Забайкальского муниципального района						1000,0	1000,0	Средства местного бюджета / Средства РСО
2	Установка приборов учета в количестве 7шт на Котельной д/сада №7 с. Новопавловское, Котельной жилого дома с. Новопавловское, Котельной трудового центра с. Новопавловское			100,0		100,0	100,0	300,0	Средства РСО
3	Установка системы водоподготовки мощностью 0,03 т/ч на Котельную трудового центра с. Новопавловское				150,0			150,0	Средства РСО
4	Установка системы водоподготовки мощностью 0,01 т/ч на Котельную жилого дома с. Новопавловское					150,0		150,0	Средства РСО
5	Установка системы водоподготовки мощностью 0,01т/ч на Котельную д/сада №7 с. Новопавловское						150,0	150,0	Средства РСО
6	Утверждение нормативов: технологических потерь при транспортировке, запаса основного и резервного топлива, расхода условного топлива						10,0	10,0	Средства РСО
7	Ежегодная гидравлическая чистка труб сетевого контура Котельной трудового центра с. Новопавловское	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	40,0	65,0	Средства управляющих компаний / ТСЖ
8	Ежегодная гидравлическая чистка труб сетевого контура Котельной жилого дома с. Новопавловское	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	60,0	110,0	Средства управляющих компаний / ТСЖ
9	Ежегодная гидравлическая чистка труб сетевого контура Котельной д/сада №7 с. Новопавловское	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	80,0	180,0	Средства управляющих компаний / ТСЖ
10	Ежегодная замена изоляции на тепловых сетях средним диаметром (Ду 80 ) протяжённостью 4 м Котельной трудового центра с. Новопавловское			2,0		2,0	2,0	6,0	Средства РСО
11	Ежегодная замена изоляции на тепловых сетях средним диаметром (Ду 80) протяжённостью 4 м Котельной жилого дома с. Новопавловское			2,0		2,0	2,0	6,0	Средства РСО

*Том 1. Утверждаемая часть схемы теплоснабжения Новопавловского городского поселения*

№ п/п	Мероприятие	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2032	Итого	Источник финансирования
12	Ежегодная замена изоляции на тепловых сетях (Ду 80) протяжённостью 8 м Котельной д/сада №7 с. Новопавловское			4,0		4,0	4,0		Средства РСО
13	Ежегодная замена участка сети средним диаметром Ду = 80мм протяжённостью 8 м Котельной д/сада №7 с. Новопавловское		20,0		20,0		20,0		Средства РСО
14	Ежегодная замена участка сети средним диаметром Ду = 80мм протяжённостью 4 м, Котельной трудового центра с. Новопавловское		10,0		10,0		10,0		Средства РСО
15	Ежегодная замена участка сети на Ду = 80мм протяжённостью 4 м, Котельной жилого дома с. Новопавловское		10,0		10,0		10,0		Средства РСО
16	Установка дизель-генератора как резервный источник электроснабжения мощностью 3 кВт (Котельной д/сада №7 с. Новопавловское)			187,0					Средства местного бюджета / Средства РСО
17	Установка дизель-генератора как резервный источник электроснабжения мощностью 1 кВт (Котельной трудового центра с. Новопавловское)				150,0				Средства местного бюджета / Средства РСО
18	Установка дизель-генератора как резервный источник электроснабжения мощностью 1 кВт (Котельной жилого дома с. Новопавловское)					150,0			Средства местного бюджета / Средства РСО
	Итого	35,0	75,0	330,0	375,0	443,0	1488,0	2746,0	

Мероприятия по модернизации и реконструкции систем теплоснабжения делятся на два типа: мероприятия, обеспечивающие нормативную надежность функционирования систем теплоснабжения, а также инвестиционные мероприятия, обеспечивающие снижение затрат на эксплуатацию и обеспечение тепловой энергией новых перспективных потребителей. Ключевой разницей данных типов мероприятий является отсутствие возможности рациональной окупаемости мероприятий первого типа, как, например, замена ветхих тепловых сетей, так как в случае реализации будет обеспечиваться нормативный уровень надежности теплоснабжения, который не принесет значительного сокращения затрат или дополнительного отпуска тепловой энергии (за исключением сокращения величины тепловых потерь через изоляцию).

На территории муниципального образования Новопавловского городского поселения перспективные подключаемые к централизованным системам теплоснабжения объекты по данным генерального плана и проектов планировки и межевания территорий отсутствуют, поэтому рассматриваются и реализуются мероприятия по обеспечению плановой надежности и безаварийности.

Реализация мероприятий Схемы обеспечивает положительный эффект при принятом уровне макроэкономических прогнозов за указанный период. При этом уровень тарифа на производство и передачу тепловой энергии - существующий с учетом инфляции МЭР – достаточный для эффективной работы теплоснабжающих предприятий

## **Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации**

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;
- в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения.

Единой теплоснабжающей организацией на территории всего Новопавловского городского поселения является ООО «Восход» , так как является единственной генерирующей и теплосетевой организацией во всем округе (Таблица 18).

Таблица 18. Критерии выбора ЕТО

№ зоны	Описание зоны действия	Наименование организации	Источник тепловой энергии		Тепловые сети		Установленная мощность, Гкал/ч	Протяженность сетей (в двухтрубном исчислении), м	Способность обеспечить надежное теплоснабжение
			Теплоснабжающая организация	Право пользования	Теплосетевая организация	Право пользования			
1	Зона действия источников централизованного теплоснабжения Котельная д/сада №7,	ООО «Восход»	ООО «Восход»	в концессии	ООО «Восход»	в концессии	2,15	313,00	+
2	Зона действия источников централизованного теплоснабжения Котельная жилого дома	ООО «Восход»	ООО «Восход»	в концессии	ООО «Восход»	в концессии	0,26	82,00	+
3	Зона действия источников централизованного теплоснабжения Котельная трудового центра	ООО «Восход»	ООО «Восход»	в концессии	ООО «Восход»	в концессии	0,43	76,30	+
4	Зона действия источников централизованного теплоснабжения Котельная трудового центра	ООО «Восход»	ООО «Восход»	в концессии	ООО «Восход»	в концессии	1,5	59	+
5	Зона действия источников централизованного теплоснабжения Котельная трудового центра	ООО «Восход»	ООО «Восход»	в концессии	ООО «Восход»	в концессии	0,9	-	+
6	Зона действия источников централизованного теплоснабжения Котельная трудового центра	ООО «Восход»	ООО «Восход»	в концессии	ООО «Восход»	в концессии	1,5	76	+
7	Зона действия источников централизованного теплоснабжения Котельная трудового центра	ООО «Восход»	ООО «Восход»	в концессии	ООО «Восход»	в концессии	н/д	н/д	н/д

## ***Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии***

Тепловая нагрузка, представленная к распределению между источниками тепловой энергии на территории Новопавловского городского поселения, отсутствует.

## ***Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям***

На территории Новопавловского поселения по данным теплоснабжающей организации информация о бесхозяйных тепловых сетях отсутствует.

## ***Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения, а также со схемой водоснабжения и водоотведения***

На территории Новопавловского городского поселения в 2021 году разработана схема водоснабжения водоотведения. Целью разработки схем водоснабжения и водоотведения является обеспечение для абонентов доступности систем централизованного горячего водоснабжения, централизованного холодного водоснабжения и централизованного водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

С целью синхронизации схемы теплоснабжения и схемы водоснабжения и водоотведения Новопавловского городского поселения необходимо рассмотреть вектор развития инженерных систем в целом, а также проанализировать резервы/дефициты источников водоснабжения на территории городского поселения.

Перспективная схема водоснабжения муниципального образования сохраняет существующую структуру. Перспективная схема водоснабжения принята централизованной. Водопровод обеспечивает питьевой водой население и частично хозяйственно-бытовые нужды предприятий и организаций. Предусматривается комплекс мероприятий, направленных на улучшение системы водоснабжения населения и других потребителей, для обеспечения бесперебойной подачи воды в необходимом количестве и качестве, соответствующем действующим нормам. Перевод открытых систем теплоснабжения в закрытые на территории муниципального образования с переключением нагрузки на систему холодного водоснабжения в перспективе не предусматривается.

Схема газоснабжения на территории Новопавловского городского поселения не разрабатывалась

## **Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения**

На территории Новопавловского городского поселения можно выделить следующие индикаторы развития систем теплоснабжения на существующий и перспективный периоды:

1) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях:

- Существующее положение – 0 шт.;
- Перспективное положение – 0 шт.

2) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

- Существующее положение – 0 шт.;
- Перспективное положение – 0 шт.

3) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

- Существующее положение – 210,7 кг.у.т/Гкал.
- Перспективное положение – 209,9 кг.у.т/Гкал.

4) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

- Существующее положение – 0,2 Гкал /м<sup>2</sup>;
- Перспективное положение – 0,19 Гкал /м<sup>2</sup>;

5) коэффициент использования установленной тепловой мощности;

- Существующее положение – 29 %.
- Перспективное положение – 33 %.

6) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

- Существующее положение – 136,1 м<sup>2</sup>/Гкал/ч;
- Перспективное положение – 132,0 м<sup>2</sup>/Гкал/ч;

7) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

- Существующее положение – 49,5 кВт·ч/Гкал.
- Перспективное положение – 45,6 кВт·ч/Гкал.

8) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

- Не устанавливается в связи с отсутствием приборов учета.

9) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии;

- На год проведения актуализации – 0,0%.



- На каждый последующий год после проведения актуализации – от 0 до 20,0%.

### **Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия**

Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен в соответствии с требованиями действующего законодательства:

- Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные Приказом ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э;
- Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075;
- ФЗ № 190 от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении»;

Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен для тарифа на тепловую энергию, поставляемую потребителям.

Ценовые последствия для потребителей тепловой энергии определены как изменение показателя «необходимая валовая выручка (НВВ), отнесенная к полезному отпуску», в течение расчетного периода схемы теплоснабжения.

Данный показатель отражает изменения постоянных и переменных затрат на производство, передачу и сбыт тепловой энергии потребителям.

Расчеты ценовых последствий произведены с учетом следующих допущений:

- за базу приняты тарифные решения 2021 года;
- баланс тепловой энергии принят на уровне утвержденного на 2020 год;

Средний тариф на теплоэнергию рассчитан с применением индексов-дефляторов из долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации (МЭР) на период до 2036 года от 28.11.2018 г.

При расчете ценовых последствий производственные издержки на каждый год расчетного периода определены с учетом изменения перечисленных выше издержек, а также с применением индексов-дефляторов для приведения величины затрат в соответствие с ценами соответствующих лет.

Затраты на топливо определены исходя из годового расхода топлива и его цены с учетом индексов-дефляторов для соответствующего года.

Для потребителей тепловой энергии городского округа ценовые последствия при реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению с 2021 по 2036 год будут выражены в увеличении тарифа на 93,6% за 15 лет, или усреднено 6,2% в год.