

Информация РСТ Забайкальского края о фактических значениях показателей надежности и качества услуг по передаче электрической энергии территориальных сетевых организаций Забайкальского края за 2022 год.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года №1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и услуг» РСТ Забайкальского края размещает информацию о фактических показателях надежности и качества услуг по передаче электрической энергии территориальных сетевых организаций Забайкальского края на 2022 год.

№ п/п	Наименование территориальной сетевой организации	Наименование фактического показателя	Фактический показатель
1.	Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Читаэнерго»	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (P _{saidi})	1,8362
		Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (P _{saifi})	1,5529
		Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр)	1,5688
2.	ОАО «РЖД» в лице Забайкальской дирекции по энергообеспечению	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (P _{saidi})	0,0415
		Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (P _{saifi})	0,1566
		Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр)	1,2603
3.	ОАО «РЖД» в лице Восточно-Сибирской дирекции по энергообеспечению	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (P _{saidi})	0,0000
		Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (P _{saifi})	0,0000
		Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр)	1,0000
4.	Филиал «Забайкальский» АО «Оборонэнерго»	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (P _{saidi})	4,8635
		Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (P _{saifi})	0,8252
		Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр)	1,0000