

Информация РСТ Забайкальского края о фактических значениях показателей надежности и качества услуг по передаче электрической энергии территориальных сетевых организаций Забайкальского края за 2024 год.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года №1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и услуг» РСТ Забайкальского края размещает информацию о фактических показателях надежности и качества услуг по передаче электрической энергии территориальных сетевых организаций Забайкальского края на 2024 год.

№ п/п	Наименование территориальной сетевой организации	Наименование фактического показателя	Фактический показатель
1.	Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Читаэнерго»	Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Psaidi)	1,0427
		Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Psaifi)	1,1743
		Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр)	1,1306
2.	ОАО «РЖД» в лице Забайкальской дирекции по энергообеспечению структурного подразделения «Трансэнерго» - филиала ОАО «РЖД»	Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Psaidi)	0,1758
		Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Psaifi)	0,0644
		Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр)	1,2411
3.	Филиал «Забайкальский» АО «Оборонэнерго»	Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Psaidi)	3,8092
		Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Psaifi)	0,3152
		Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр)	1,0000