

Информация РСТ Забайкальского края о фактических значениях показателей надежности и качества услуг по передаче электрической энергии территориальных сетевых организаций Забайкальского края за 2025 год.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и услуг» РСТ Забайкальского края размещает информацию о фактических показателях надежности и качества услуг по передаче электрической энергии территориальных сетевых организаций Забайкальского края за 2025 год.

№ п/п	Наименование сетевой организации	Фактические значения показателей средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (P _{saidi})	Фактические значения показателей средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (P _{saifi})	Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр)
1	Филиал ПАО «Россети Сибирь» – «Читаэнерго»	1,24981	1,16832	1,5905
	в т.ч. ВН	0,13833	0,10000	
	в т.ч. СН1	0,33633	0,26000	
	в т.ч. СН2	0,66303	0,70449	
	в т.ч. НН	1,25502	1,17226	
2	Забайкальская дирекция по энергообеспечению структурного подразделения «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД»	0,00814	0,12247	1,3447
	в т.ч. ВН	0,00000	0,00000	
	в т.ч. СН1	0,00000	0,00000	
	в т.ч. СН2	0,09821	0,08061	
	в т.ч. НН	0,08762	0,12379	
3	филиал «Забайкальский» АО «Оборонэнерго»	1,79273	0,28460	1,0000
	в т.ч. ВН	-	-	
	в т.ч. СН1	0,00000	0,00000	
	в т.ч. СН2	1,52963	0,20988	
	в т.ч. НН	1,78318	0,28411	