

ПРОТОКОЛ
заседания Правления Региональной службы по тарифам и
ценообразованию Забайкальского края от 19 июня 2026 года № 43/1

Председательствовал: Н.В.Колебаннова

Члены Правления: Макарова О.С., Руденок Е.В., Деревцова К.С., Дорожкова О.Н., Рарыкина Е.А., Воложанина Е.В.*

* не принимает участия в голосовании

Представители организации: Извещены о дате, времени и месте проведения заседания Правления надлежащим образом (исх. от 11 июня 2026 года № 06/2661)

Об утверждении инвестиционной программы АО «Интер РАО – Электрогенерация» (филиал «Харанорская ГРЭС»), осуществляющего регулируемые виды деятельности на территории Оловянининского муниципального округа (поселок городского типа Ясногорск) Забайкальского края в сфере теплоснабжения, на 2027 год

Присутствовали:

1. Заместитель директора по экономике и снабжению филиала «Харанорская ГРЭС» АО Интер РАО - Электрогенерация» - Максимова Ульяна Радиевна - участие по доверенности от 1 февраля 2026 года № 26;

2. Начальник ПЭО филиала «Харанорская ГРЭС» АО Интер РАО: - Электрогенерация» - Мельникова Ирина Юрьевна - участие по доверенности от 1 февраля 2026 года № 27.

Выступил: Начальник отдела ценообразования в энергетике и сфере обращения с твердыми коммунальными отходами ГКУ «Центр экспертиз» - Полюхова Т.О.

Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемый вид деятельности:

Полное наименование	Акционерное общество «Интер РАО – Электрогенерация»
Сокращенное наименование	АО «Интер РАО - Электрогенерация»
Учредительные документы	Устав АО «Интер РАО – Электрогенерация»
Гражданско-правовой статус	Акционерное общество
ИНН/КПП	7704784450 / 751543001
Место нахождения (юр. адрес)	674520, Забайкальский край, Оловянининский район, п. Ясногорск
Услуги ЖКХ	Теплоснабжение

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с

законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», Положением о Региональной службе по тарифам и ценообразованию Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 16 мая 2017 года № 196:

Правление Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края решило:

Утвердить инвестиционную программу АО «Интер РАО – Электрогенерация» (филиал «Харанорская ГРЭС»), осуществляющего регулируемые виды деятельности на территории Оловянинского муниципального округа (поселок городского типа Ясногорск) Забайкальского края в сфере теплоснабжения, на 2027 год согласно приложению к настоящему протоколу.

Голосовали: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Секретарь Правления



О.Н.Дорожкова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к протоколу заседания
Правления Региональной службы
по тарифам и ценообразованию
Забайкальского края
от 19 июня 2026 года № 43/1

Инвестиционная программа

АО «Интер РАО – Электрогенерация» (филиал «Харанорская ГРЭС»), осуществляющего регулируемые виды деятельности на территории Оловянинского муниципального округа (поселок городского типа Ясногорск) Забайкальского края в сфере теплоснабжения, на 2027 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и месторасположение объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации		Год окончания реализации		Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС	Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС
			до реализации		после реализации		Тепловая нагрузка, т/ч	Тепловая нагрузка, т/кал/ч	Пропускная способность, т/ч	Тепловая нагрузка, т/кал/ч		
			Т/ч	Пропускная способность, т/кал/ч	Т/ч	Пропускная способность, т/ч						
1	2	3	4.1	4.2	5	6	7.1	7.2	8	9		
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников												
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей												
3.2.1.	Реконструкция ЦТП-1 с заменой существующих водоподогревателей системы ГВС высокой степени износа на водоподогреватели кожухотрубные скоростного типа.	Центральный тепловой пункт №1 централизованной системы горячего водоснабжения жилого микрорайона Луговой, расположенный по адресу: п. Ясногорск, мкр. Луговой, д.№1. Реконструкция ЦТП-1 с выполнением замены существующих водоподогревателей централизованной системы ГВС устаревшего типа высокой степени износа (70% трубок отлущены) на водоподогреватели кожухотрубные скоростного типа марки ТТАИ.	Нагреваемая/ греющая среда - 13,35/173,1	2,66	Нагреваемая / греющая среда - 44,5/173,1	2,66	2027	2027	4 131,46	2 647,95	1 483,51	
	Всего по группе 3											

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к протоколу заседания
Правления Региональной службы
по тарифам и ценообразованию
Забайкальского края
от 19 июня 2026 года № 43/1

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной АО «Интер РАО – Электрогенерация» (филиал «Харанорская ГРЭС»), осуществляющего регулируемые виды деятельности на территории Оловянининского муниципального округа (поселок городского типа Ясногорск) Забайкальского края в сфере теплоснабжения, на 2027 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое значение	Текущее значение	Плановые значения	
					в том числе по годам	2027
1	2	3	4	5	6	
1.	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя.	кВт·ч/м³	-	-	-	
2.	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя (факт 2025 г.).	т.у.т./Гкал	192,51	191,70	191,70	
3.	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей.	т.у.т./м³	-	-	-	
4.	Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы.	Гкал/ч	-	1,32	4,77	
		%	80,00	80,00	80,00	
5.	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям.	Гкал в год	31 091,62	31 091,62	31 091,62	
		% от полезного отпуска тепловой энергии	39,22	39,22	39,22	
6.	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям.	тонн в год для воды	48 768,4	48 768,4	48 768,4	
		куб. м для пара	-	-	-	
7.	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом «ж» пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 410.		-	-	-	

к протоколу заседания
Правления Региональной сл
по тарифам и ценообразова
Забайкальского края
от 19 июня 2026 года № 4

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности								
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате энергитических нарушений на тепловых сетях		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате энергитических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпущенной с коллекторов и источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплообогрева на основании концессионного соглашения, дополнительно указываются по каждому объекту теплообогрева), кг/Гкал		Отношение величин технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м ²		Увеличение КПД оборудования системы (водоподогреватели, насосы и пр.), %		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплообогрева на основании концессионного соглашения, дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети), Гкал		
		Текущее значение	Плановое значение	Текущее значение	Плановое значение	Текущее значение	Плановое значение	Текущее значение	Плановое значение	Текущее значение	Плановое значение	Текущее значение	Плановое значение	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	2027
1.	ЦТП-1 (водоподогреватели системы ГВС)	-	-	-	-	-	-	-	-	25,5	95	-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к протоколу заседания
Правления Региональной службы
по тарифам и ценообразованию
Забайкальского края
от 19 июня 2026 года № 43/1

Финансовый план инвестиционной программы
АО «Интер РАО – Электрогенерация» (филиал «Харанорская ГРЭС»),
осуществляющего регулируемые виды деятельности на территории
Оловянининского муниципального округа (поселок городского типа Ясногорск)
Забайкальского края в сфере теплоснабжения, на 2027 год

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)	
		Всего:	2027
1	2	3	5
1.	Собственные средства:	4 131,46	4 131,46
1.1.	амортизационные отчисления	1 483,51	1 483,51
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	2 647,95	2 647,95
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение, инвестинадбавка	0,00	0,00
1.4.	прочие собственные средства в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0,00	0,00
2.	Привлеченные средства:	0,00	0,00
2.1.	кредиты	0,00	0,00
2.2.	займы организаций	0,00	0,00
2.3.	прочие привлеченные средства	0,00	0,00
3.	Бюджетное финансирование	0,00	0,00
4.	Плата концедента	0,00	0,00
5.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0,00	0,00
ИТОГО по программе:		4 131,46	4 131,46