

АКТ ПРОВЕРКИ
готовности населенных пунктов к пожароопасному периоду

сельского поселения «Энгорокское»

"15" марта 2019 года

На основании: Распоряжения Правительства Забайкальского края от 26 февраля 2019 года №50-р «О дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности в населенных пунктах и лесном фонде Забайкальского края в весенний период 2019 года»

была проведена проверка населенного пункта Энгорок сельского поселения «Энгорокское»

Акт составлен: пожарно-спасательной частью №37 федерального государственного казенного учреждения «3 отряд федеральной противопожарной службы Забайкальского края»

Лицо(а), проводившее проверку:

Дмитрий Валерьевич Непомнящий - начальник пожарно-спасательной части №37 федерального государственного казенного учреждения «3 отряд федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю», заместитель главного государственного инспектора по Хилокскому и Улётовскому району по пожарному надзору капитан вн. службы Батор Бальжирович Бальжинимаев.

При проведении проверки присутствовали: Сергей Алексеевич Пьянов консультант ГО и ЧС, охраны окружающей среды и экологического контроля администрации Муниципального района «Хилокский район».

В ходе проведения проверки установлено:

На территории сельского поселения «Энгорокское» зарегистрировано: одна ПЧ по охране с.Энгорок ГУ «Забайкалпожспас» по штату 17 человек, 2 АЦ (ПЧ к пожароопасному периоду готова).

-1 подразделение добровольной пожарной охраны – (ДПК) с.Энгорок общей численностью 5 человек. На вооружении имеется приспособленная для тушения пожаров техника: УАЗ, личный трактор МТЗ-80, имеется мотопомпа, 4 РЛО, шанцевый инструмент. Личный состав не имеет средства защиты: пожарные каски, БОП, пояса, топоры.

Территория вокруг населенного пункта Энгорок оборудована двойной минерализованной полосой, ширина полосы составляет 10-15 метров. Профилактические выжигания между двойными противопожарными мин. полосами проведены на 100%. ДПК к пожароопасному периоду готова.

Состояние источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории населенного пункта Энгорок: – водокачка соответствует стандартам для забора воды пожарной машиной. Установлена емкость 8 м³. наружное освещение есть. Отопление печное водокачка в исправном состоянии; зимой отапливается, для заправки пожарного автомобиля оборудованная (но низкая водоотдача). Имеется искусственный водоём.

Вывод: сельское поселение «Энгорокское» к весеннему пожароопасному периоду 2019 года – готово. Рекомендовано главе сделать заявку на РЛО и специальную защитную одежду. Проверить и оборудовать указателями (указатели объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.

Подписи лиц, проводивших проверку:

"22" 03 2019 г.

Начальник ПСЧ №37 ФГКУ
«3 отряд ФПС по Забайкальскому краю»
Д.В.Непомнящий

"22" 03 2019 г.

Заместитель главного государственного инспектора по Хилокскому и Улётовскому районам по пожарному надзору УНД и ПР ГУ МЧС России
капитан внутренней службы
Б.Б.Бальжинимаев

"22" 03 2019 г.

Консультант ГО и ЧС муниципального района «Хилокский район»
С.А.Пьянов

С актом проверки ознакомлен, копию акта получил:

"22" 03 2019 г.

Глава сельского поселения
«Энгорокское»
В.В.Петрова

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводившего проверку)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводившего проверку)